

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: **ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny**
Část 1 veřejné zakázky – Stavební práce

Evidenční číslo zakázky: **Z2023-012909**
 Úřední věstník EU: **2023/S 070-210861**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Statutární město Karlovy Vary**
 sídlo: **Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary**
 IČ: **00254657**


Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Chtěl bych požádat o informace k PD k projektu „ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny - Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce“.

Narazil jsem na rozpor ve výkazu výměr a tabulce výplní. Ve výkazu je navíc automatický zámek a požární odolnost a o jeden kus dveří navíc. S jakou variantou máme uvažovat? Automatický zámek v prostoru učeben u těchto dveří není dle sádrokartonáře vhodný (možnost vnikání studentů do půdního prostoru).

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|-------|
| 185 | M | 590307140R | <i>dvířka revizní s automatickým zámkem vel. 600x900 mm s PO EI45 600 x 900 mm</i> | kus | 5,000 |
|-----|---|------------|--|-----|-------|

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--------------------------|--|
| (R1) |  | 600x900 | 4 | | | | | 4 | pravé RAL 9010 - bílá | osazeny do nové zárubně kování dozický zámek klika - klika dveře dřevěné - stříkané |
| | | dveře jednokřídlé - plně - atypické | | | | | | | | |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Správný počet je 5 ks (viz Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Automatický zámek není požadován.

Bude provedena oprava položky č. 185 a vydán nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve vysvětlení ZD 2 je u bodu č 5 uvedeno, že položka č. 158 ve VV je v pořádku. Chtěl bych tedy požádat o uvedení a přiložení typové skladby konstrukce, která splňuje požadavek na EI 30, jak je uvedeno v PBR na str. 8.

- dřevěná konstrukce krovu s celoplošným pohledem z desek SDK s funkcí požárního stropu s požární odolností EI30a←b

Požadavek REI 90 se vztahuje na celou konstrukci, nikoliv pouze na skladbu SDK.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Byla provedena kompletní revize navržených protipožárních konstrukcí - stropní a podhledové konstrukce a bylo provedeno nově posouzení navržených konstrukcí:

- u skladby konstrukcí P1 byly vypuštěny dřevěné rošty a nahrazeny ocelovou nosnou konstrukcí z profilu CD se změnou rozteče na 500 mm; opláštění zachováno - sádrokarton DF tl.15,0 mm 1x
- u skladby konstrukcí P2 byl vypuštěn dřevěný pomocný rošt a nahrazen ocelovou nosnou konstrukcí z profilů CD se změnou rozteče na 500 mm; opláštění zde není, tedy ostatní konstrukce beze změn
- u skladby konstrukcí P3, která je nově řešena jako podhled samostatný - požární předěl, byla zachována tepelná izolace beze změn a navržena upravená konstrukce stropu; podhled z profilů CD v rozteči max. 500 mm / kotvení do konstrukce pomocí stavěcích třmenů; opláštění sádrokarton typ DF 2x deska tl. 12.5 mm (EI45 sestavy) (původní opláštění DF deska tl.15.0 mm bude nahrazeno novým opláštěním) - zde bude provedena úprava položky ve a výkazu výměř
- u skladby konstrukcí P4 bylo provedeno doplnění k již zasláné informaci - provedení stropní konstrukce jako strop typu EI 30 a-b / požární odolnost EI30

Podrobné řešení všech konstrukcí je opraveno a doplněno do projektové dokumentace a skladeb konstrukcí. Bude provedeno rozdělení pol. č. 158 na podhledy s různou konstrukcí na rovné dle P3 a podhledy šikmin P2 (doplněním nové pol. č. 286). Bude vydán nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř.

Na základě výše uvedených vysvětlení zadávací dokumentace, vydá zadavatel změnu zadávací dokumentace (nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměř, revizi DPS). V rámci změny zadávací dokumentace a rovněž s ohledem na pozdější poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic