R412m

3L+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–S



Napěťová soustava: 3L+PEN/PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–S
Ochrana před úrazem el.proudem: základní–automatickým odpojením od zdroje
doplňková–proudovým chráničem 30mA

R412m

Oceloplechová zapuštěná rozvodnice, plné dveře, rozměry (588x620x136), DIN lišta s počtem řad 3 pro celkem 3x24 modulů. Přívody horem.

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09,
e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582
IČO: 118 78 380
DIČ: CZ7606121886

Zodpovědný projektant:	ING. JAN BENDA	Zakázkové číslo:	02032021	Parc. č.
Katastrální území:	RYBÁŘE	Stupeň:	DPS	
Stavební úřad:	KARLOVY VARY	Datum:	12.2021	
Obec:	KARLOVY VARY	Formát:	2A4	

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOVY VARY

název stavby:

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY
UČEBNA DÍLEN

profese:	D.1.4.3 Elektroinstalace silnoproud	SO(PS):	SO 01
obsah výkresu:	SCHÉMA ROZVADĚČE R412m SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OKRUHY Č.1.	Č.výk.:	D.1.4.3.4

R412m

3L+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–S



Napěťová soustava: 3L+PEN/PE+N, 400/230V, 50Hz, TN–S
Ochrana před úrazem el.proudem: základní–automatickým odpojením od zc
doplňková–proudovým chráničem 30mA

R412m

Oceloplechová zapuštěná rozvodnice, plné dveře, rozměry (588x620x136), DIN lišta s počtem řad 3 pro celkem 3x24 modulů. Přívody horem.

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 360 09,
e-mail: benda.projekce@email.cz, tel.: 737505582
IČO: 118 78 380
DIČ: CZ7606121886

Zodpovědný projektant:	ING. JAN BENDA	Zakázkové číslo:	02032021	Parč.
Katastrální území:	RYBÁŘE	Stupeň:	DPS	
Stavební úřad:	KARLOVY VARY	Datum:	12.2021	
Obec:	KARLOVY VARY	Formát:	2A4	

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOVY VARY

název stavby:

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 11, KARLOVY VARY
UČEBNA DÍLEN

profese:	D.1.4.3 Elektroinstalace silnoproud	SO(PS):	SO 01
obsah výkresu:	SCHÉMA ROZVADĚČE R412m SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ OKRUHY Č.2.		Č.výk.: D.1.4.3.5

Ing. JAN BENDA
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb
spec. elektrotechnická zařízení staveb