

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

ze dne 10.07.2023

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022 - II. etapa
------------------------	---

Systémové číslo zakázky zadavatele: **P23V00000065**

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html

Odkaz na URL adresu veřejné zakázky: https://ezak.mmkv.cz/contract_display_1106.html

Zakázka je v souladu s § 213 ZZVZ zadávaná v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 2035/21, 36 001 Karlovy Vary
IČ: 00 254 657
ID datové schránky: 6wcabsz
Osoba oprávněná jednat: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města
Kontaktní osoba: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru
Tel.: +420 602 120 072
E-mail: e.pavlasova@mmkv.cz
Profil zadavatele: https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html
URL veřejné zakázky: https://ezak.mmkv.cz/contract_display_1106.html

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ

Název zástupce zadavatele: METROLUX s.r.o.
Sídlo zástupce zadavatele: U vinné révy, 1776/11, 106 00, Praha 10
IČ zástupce zadavatele: 07214634
Kontaktní osoba: Robert Juhoš, projektový manažer
Telefon: +420 777 188 815
E-mail: juhos@metrolux.cz

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením kapitoly 9. Zadávací dokumentace předmětné zakázky zveřejňujeme k dnešnímu dni toto Vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce:

Dotaz č. 1 ze dne 06.07.2023:

Ze záhlaví přílohy 7. vyplývá, že pro všechna nabízená svítidla stačí jeden společný katalogový list a jedna vyplněná tabulka požadovaných parametrů, pokud se svítidla liší pouze výkonem a použitou optikou. Je to tak?

Odpověď zadavatele č. 1:

Na základě dotazu účastníka zadavatel sděluje, že údaje vyplněné v Příloze č.7 musí korespondovat s předloženými dokumenty potvrzujícími požadované parametry, s katalogovým listem svítidla a se štítkem předloženého vzorku svítidla.

Dotaz č. 2 ze dne 06.07.2023:

Dle zadávací dokumentace požadujete předložení Čestného prohlášení účastníka potvrzující základní způsobilost (dle Přílohy ZD č. 3). Takovou přílohu 3 jsme však v zadávací dokumentaci nenalezli, resp. přílohu 3. tvoří seznam referenčních zakázek. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele č. 2:

Na základě dotazu účastníka zadavatel sděluje, že vlivem administrativní chyby došlo na str. 12 dokumentu Zadávací dokumentace k uvedení zavádějícího požadavku na doložení Čestného prohlášení účastníka potvrzující základní způsobilost (dle Přílohy ZD č. 3), když taková příloha **není** součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Správné znění požadavku na předmětnou část nabídky má být:

3) Dokumenty potvrzující splnění základní způsobilosti [***.pdf**],

když podrobné informace k požadovanému doložení dokladů k prokázání splnění základní způsobilosti jsou uvedeny v témže dokumentu (Zadávací dokumentace) na str. 7 v kapitole A) Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. Účastníci se budou při doložení splnění základní způsobilosti řídit příslušnou částí zadávací dokumentace týkající se základní způsobilosti.

Dotaz č. 3 ze dne 06.07.2023:

Může nabídka obsahovat více jak 7 různých svítidel lišících se optikou a výkonem?

Odpověď zadavatele č. 3:

Na základě dotazu účastníka zadavatel sděluje, že nabídka může obsahovat více než 7 různých typů svítidel, ale uchazeč si musí upravit položkový rozpočet tak, aby zůstal zachován stejný celkový počet svítidel.

Dotaz č. 4 ze dne 06.07.2023:

Prosím o potvrzení, že ve výpočtu osvětlení přechodu PPCH1 požadujete tyto hodnoty udržované průměrné svislé osvětlenosti, jak vyplývá z TKP 15 a požadované třídy osvětlení M5:

o min. 30 lx pro základní prostor

o min. 20 lx pro doplňkový prostor

o max.100 lx pro oba prostory?

Odpověď zadavatele č. 4:

Na základě dotazu účastníka zadavatel sděluje, že požadavky na osvětlenost se řídí dle TKP 15, kde pro třídu M5 ($0,5 \leq L < 0,75$) je minimální udržovaná svislá osvětlenost pro základní prostor 30 luxů a pro doplňkový prostor 20 luxů.

Dotaz č. 5 ze dne 06.07.2023:

Proč zadavatel požaduje opětovné dodání aplikací pro správu a servis svítidel a pro nahlášení poruch veřejností, kterou už jednou tyto aplikace zakoupil v rámci zakázky Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary (NPO 1/2022)? Pokud zadavatel připouští, že právě probíhající zakázku může získat i jiný subjekt než ten, který získal zakázku pro dodávku LED svítidel v roce 2022, pak by v Karlových Varech byly v provozu dvě (a do budoucna i více) různých verzí aplikací se stejným účelem. V opačném případě by zadavatel zaplatil podruhé za aplikace, které již jednou zakoupil.

Není tedy logičtější a ekonomičtější, aby zadavatel přesně definoval, co má jaký QR kód obsahovat a ponechal v provozu pouze již zakoupené aplikace?

Odpověď zadavatele č. 5:

Na základě dotazu účastníka zadavatel sděluje, že se jedná o aplikace pro ovládání QR kódů, které umožní získat informace o daném světelném bodu ke svítidlům dodaným v rámci II.etapy. Přesný popis aplikace je v příloze 1a Technická dokumentace. Zadavatel si dříve zakoupil aplikaci a QR kódy pouze pro počet svítidel v předchozí etapě.

Dotaz č. 6 ze dne 06.07.2023:

Pokud na dodání aplikací trváte, žádáme o přesný popis požadovaných funkcí a chování. Například:

- Co se má stát po načtení QR kódu v případě obou aplikací?
- Co přesně znamená „komunikaci mezi dodavatelem a provozovatelem“? Má se snad po načtení QR kódu nabídnout telefonické spojení s určeným telefonním číslem dodavatele svítidla, resp. správce osvětlení?
- Kde a jak budou uloženy údaje o přesné poloze světelného bodu?

Atd.

Odpověď zadavatele č. 6:

Na základě dotazu účastníka zadavatel sděluje, že přesný popis aplikace je v příloze 1a Technická dokumentace.

Aplikace pro správu a servis

- identifikace svítidla
- získání technických informací o svítidle
- komunikace mezi dodavatelem a provozovatelem (zaslání informace dodavateli o místě SB a typu svítidla či závady)

Aplikace pro veřejnost

- nahlášení problému či závady světelného bodu
- přesná poloha SB

Všechny potřebné informace budou získány z QR kódů, to je smyslem aplikace.

3. ÚPRAVA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Provedené vysvětlení zadávací dokumentace doplňuje/ upřesňuje již známé informace, nejedná se o změnu, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení či jinak zásadně mění předmět plnění veřejné zakázky. Vzhledem k tomu zadavatel rozhoduje, že nedojde ke změně lhůty pro podání nabídek, **původní lhůta ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým byla uveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Účastníci nesou sami odpovědnost za to, že ve svých nabídkách použijí podkladové dokumenty v aktualizované verzi.

V Karlových Varech, dne 10.07.2023

Jménem zadavatele: Robert Juhoš, Metrolux s.r.o.
zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ


.....