

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),  
zpracovaná v rozsahu dle § 217 ZZVZ

Název veřejné zakázky:	<b>Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary NPO 1/2022 - II. etapa</b>
------------------------	---

Systémové číslo zakázky zadavatele: **P23V00000065**

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele: [https://ezak.mmkv.cz/profile\\_display\\_2.html](https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html)

Odkaz na URL adresu veřejné zakázky: [https://ezak.mmkv.cz/contract\\_display\\_1106.html](https://ezak.mmkv.cz/contract_display_1106.html)

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

**Zadavatel:** Statutární město Karlovy Vary  
**Sídlo:** Moskevská 2035/21, 36 001 Karlovy Vary  
**IČ:** 00 254 657  
**ID datové schránky:** 6wcabsz  
**Osoba oprávněná jednat:** Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města  
**Kontaktní osoba:** Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru  
**Tel.:** +420 602 120 072  
**E-mail:** e.pavlasova@mmkv.cz  
**Profil zadavatele:** [https://ezak.mmkv.cz/profile\\_display\\_2.html](https://ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html)  
**URL veřejné zakázky:** [https://ezak.mmkv.cz/contract\\_display\\_1106.html](https://ezak.mmkv.cz/contract_display_1106.html)

## 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a souvisejících stavebních prací při rekonstrukci části sítě VO ve městě Karlovy Vary zahrnující výměnu stávajících výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku včetně provedení světelně technických výpočtů prokazujících splnění požadovaných světelně-technických požadavků. Ve městě Karlovy Vary je v rámci zakázky určeno k výměně celkem 455 ks svítidel.

## 3. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Cena bez DPH	4.134.367,50 Kč
DPH	868.217,18 Kč
Cena celkem s DPH	5.002.584,68 Kč

#### 4. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

---

Zjednodušené podlimitní řízení.

#### 5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

---

Ve lhůtě pro podání nabídek přijal prostřednictvím elektronického nástroje celkem 3 nabídky od níže uvedených dodavatelů, žádná z těchto nabídek byla dodavatelem zneplatněna, všechny platně podané nabídky byly otevírány.

Číslo nabídky	Účastník	Sídlo	IČ	Datum a čas doručení nabídky	Datum a čas doručení vzorku
1	Q - EL PRO s.r.o.	Tovární 121/10 362 25 Nová Role	02067919	17.07.2023 07:53:29	17.07.2023 09:11
2	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby	Vančurova 477/9 360 17 Karlovy Vary	40523284	17.07.2023 15:03:55	17.07.2023 12:23
3	DINO TRADING spol. s r.o.	Jeronymova 750/3 130 00 Praha 3 - Žižkov	63677121	18.07.2023 08:16:46	18.07.2023 07:37

#### 6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

---

V průběhu zadávacího řízení došlo k vyloučení účastníka zadávacího řízení

**DINO TRADING spol. s r.o., se sídlem Jeronymova 750/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov (IČ: 63677121),**  
(dále jen „vyloučený účastník“)

dle § 48 odst. 2, písm. a) ZZVZ.

##### Odůvodnění:

Vyloučený účastník podal prostřednictvím elektronického nástroje dne 18.07.2023 svou nabídku v rámci předmětného zadávacího řízení, když předtím téhož dne doručil na podatelnu zadavatele vyžadovaný vzorek. V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 ZZVZ provedla zadavatelem jmenovaná Hodnotící komise hodnocení nabídek; posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení bylo provedeno až po hodnocení nabídek. V rámci posouzení bylo v podané nabídce vyloučeného účastníka zjištěno nesplnění některých požadovaných technických parametrů u nabízených svítidel.

Konkrétně se jedná o následující zjištění:

- Technické parametry dodaného vzorku nejsou v souladu s přílohou č. 7 u parametru 21 [Předřadník je v případě potřeby vyměnitelný bez použití nářadí]- předřadník je ve svítidle připevněn dvěma šrouby, které neumožňují požadovanou beznástrojovou výměnu;
- Dle přílohy č. 1a musí být předřadník vybaven integrovanou ochranou proti přepětí o hodnotě alespoň 12 kV- přepětíová ochrana dodaného vzorku není integrována v předřadníku;

- c) Do svorkovnice C2 jsou zapojeny vodiče v barevném značení v rozporu s normou ČSN EN 60445 ed.5;
- d) V dodaném vzorku svítidla jsou vodiče volně ukončené bez jakékoli izolace;
- e) Dodaný vzorek svítidla je chybně zapojen a po připojení do sítě není funkční.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byly naplněny zákonné důvody pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 2, písm. a) ZZVZ, když „údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil“. Z toho důvodu byla nabídka vyloučeného účastníka Hodnotící komisí vyřazena z hodnocení a tento účastník zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky.

## **7. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA (VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU)**

---

Vybraným dodavatelem k uzavření smlouvy je účastník zadávacího řízení

**TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, se sídlem Vančurova 477/9, 360 17 Karlovy Vary  
(IČ: 40523284),**

(dále jen „vybraný dodavatel“),

jehož nabídka byla v předmětném zadávacím řízení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

### Odůvodnění:

Vybraný dodavatel předložil v rámci zadávacího řízení nejvýhodnější nabídku a splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. Proto jej zadavatel v souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ vybral k uzavření smlouvy za předpokladu splnění dalších podmínek stanovených pro uzavření smlouvy ZZVZ a zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky.

## **8. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ PODLE BODU 7.**

---

Vybraný dodavatel prohlásil, že k realizaci zakázky nevyužije žádné poddodavatele.

## **9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM**

---

Není relevantní - zvolen jiný druh řízení.

## **10. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ**

---

Není relevantní - zvolen jiný druh řízení.

### **11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU**

---

Není relevantní – nebyl použit zjednodušený režim.

### **12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

---

Není relevantní – zadávací řízení nebylo zrušeno.

### **13. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ, BYLY-LI JINÉ PROSTŘEDKY POUŽITY**

---

Není relevantní – podání nabídek bylo umožněno prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na URL adrese veřejné zakázky na profilu zadavatele:

[https://ezak.mmkv.cz/contract\\_display\\_1106.html](https://ezak.mmkv.cz/contract_display_1106.html)

### **14. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ, BYL-LI STŘET ZÁJMŮ ZJIŠTĚN**

---

Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby.

### **15. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI**

---

Není relevantní – nejedná se o nadlimitní zakázku.

### **16. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 ODS. 3**

---

Není relevantní – postup dle § 78 odst. 3 nebyl použit.

V Karlových Varech,  
(den podpisu viz elektronický podpis)

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města

---