

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 2-3

Karlovy Vary, ulice Konečná - parkování

ZADAVATEL

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Zastupuje: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA – primátorka města

DATUM

26. 1. 2024

Dotaz č. 2

Uchazeč ve výkazu výměr nenašel položky, které obsahují zemní práce pro bourání a zhotovení nových UV a přípojek UV. Doplní zadavatel tyto položky od výkazu výměr?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2

Zadavatel sděluje, že zemní práce pro bourání a zhotovení nových UV a přípojek UV jsou zahrnuty pod položkou:

14	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 810,000
----	---	-----------	---	----	-----------

vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o naprosto minimální množství zemních prací.

Dotaz č. 3

Provedl zadavatel kontrolní vývrty na stanovení hodnoty PAU pro asfaltové vrstvy komunikace? Pokud ano, poskytne zadavatel protokol o zkoušce uchazeči?

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 3

Zadavatel provedl kontrolní vývrty na stanovení hodnoty PAU pro asfaltové vrstvy komunikace. Závěry z těchto zkoušek jsou již promítnuty v projektové dokumentaci a výkazu výměr předložených zadavatelem. Samotný protokol o zkoušce bude předložen vybranému uchazeči při podpisu smlouvy.

S pozdravem

Za zadavatele:

.....
Magdaléna Bičová

JG

JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

MAGDALÉNA BIČOVÁ

administrátorka veřejných zakázek

+420 774 878 811

www.akjg.cz

magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz