

**Bc.PAVEL PRUSKÝ**  
**PROJEKTY ELEKTRO**

IČ : 05124166  
STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007  
MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz

Číslo paré :

Autorizace :

HIP : MICHAL JUNG

Zodpovědný projektant : Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Kreslil : Bc.PAVEL PRUSKÝ

Podpis :

Investor : STATUTÁTNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 36001 KARLOVY VARY; IČ: 00254657

Stupeň dokumentace : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název akce : VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ U TRÉNINKOVÉ HALY  
KV ARÉNY  
ZÁPADNÍ 73, 36001 K.VARY; p.č.138/8, k.ú.TUHNICE

Zakázkové číslo : 2021016

Měřítko :

Formát : 3 A4


Část : D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE

Datum : 03/2021




Název přílohy : ROZVADĚČ RS-VO


Číslo přílohy : D.1.4.1-04

# RS-VO



RS-VO





## RS-VO ROZVADĚČ PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ VENKOVNÍCH HŘIŠŤ

Rozvodnice	Kompaktní rozvodnice, vnitřní a venkovní použití, IP65
Rozvodnice	Průmyslové provedení kompletně zhotovené z vysoce kvalitního polykarbonátu
Poloha:	NA omítce
Barva:	Sedá
Dveře:	Plastové průhledné
Zadní kryt:	Součást rozváděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet řad, modulů:	Počet řad 3. Počet modulů 36.
Vnější rozměry:	310 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	300 x 467 (Šířka x Výška)

Umístění: ROZVODNA

Výška spodního parapetu: 1200mm nad podlahou

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C – přívod  
3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S  
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
– DOPLŇENÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ