



ZEMNÍ KABELOVÁ TRASA - KABELY NN (VO)  
V PLASTOVÝCH KORUGOVANÝCH TRUBKÁCH

KUŽELOVÝ OCELOVÝ STOŽÁR VO - S PŘÍRUBOU  
PRŮMĚR U PATY 215mm, PRŮMĚR DRÁKU NA VRCHOLU 76mm, JMEN. VÝŠKA 10m  
DRŽÁK PRO 3 REFLEKTORY - DÉLKA 1,5M, NA PRŮMĚR 76mm, MOŽNOST NATOČENÍ  
LED REFLEKTORY - DLE POŽADAVKU TŘÍDY OSVĚTLENÍ PLOCHY 150lx

KUŽELOVÝ OCELOVÝ STOŽÁR VO - S PŘÍRUBOU  
PRŮMĚR U PATY 190mm, PRŮMĚR DRÁKU NA VRCHOLU 76mm, JMEN. VÝŠKA 8m  
DRŽÁK PRO 3 REFLEKTORY - DÉLKA 1,5M, NA PRŮMĚR 76mm, MOŽNOST NATOČENÍ  
LED REFLEKTORY - DLE POŽADAVKU TŘÍDY OSVĚTLENÍ PLOCHY 150lx

PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NA UZEMNĚNÍ  
VODIČ FeZn Ø10 VEDEN SPOLEČNĚ S KABELY NN

ZÁSUVKA 230V/16A, IP67, BLOKOVÁNO VYPÍNAČEM

ROZMĚR VÝKOPU PRO KABELY V METRECH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C-přívod  
3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S  
1 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
STUPEŇ OCHRANY - ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
- DOPLNĚNÁ: PROUDOVÝ CHRÁNIČ

	<b>vypracoval:</b> Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: <a href="mailto:info@fj-atelier.cz">info@fj-atelier.cz</a>	<b>investor:</b> Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	<b>obsah:</b>  Situace V.O.		<b>autorizovaná osoba:</b> Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242
	<b>název zakázky:</b> REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1. ETAPA k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1	<b>obec:</b> Karlovy Vary	<b>datum:</b> 9/2023	<b>měřítko:</b> 1:250 (A3)	D.4.1
		<b>kraj:</b> Karlovarský	<b>č. paré:</b>	<b>číslo přílohy:</b>	
		<b>stupeň:</b> DPS			
		<b>č. zakázky:</b> 23_008			