



RVO1 - ROZVADĚČ PRO OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ

Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí: IP54
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 635 x 760 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek: 610 x 735 x 180 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec: Žádný
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce: Uchycení DIN lžt a montážních plechů na bočnice
Konstrukce: Max. počet řad DIN lžt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Výška spodního parapetu: min.600mm

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C – přívod
3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLŇENÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ

<div><div>FIALA JUNG</div><div>ATELIER</div></div>	<u>vypracoval:</u> Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala Klínovecká 1407; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: info@fj-atelier.cz	<u>investor:</u> Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary	<u>obsah:</u> Rozvaděč RVO		<u>autorizovaná osoba:</u> Ing. Tomáš Pospíchal ČKAIT 0301242
	<u>název zakázky:</u> REVITALIZACE A MODERNIZACE FOTBALOVÉHO AREÁLU FC SLAVIA KV - 1.ETAPA k.ú. Drahovice [663701] p.č. 743/1	<u>obec:</u> Karlovy Vary	<u>datum:</u> 9/2023	<u>měřítko:</u>	D.4.5
		<u>kraj:</u> Karlovarský	<u>č. paré:</u>	<u>číslo přílohy:</u>	
		<u>stupeň:</u> DPS			
		<u>č. zakázky:</u> 23_008			