

IPP 29 - PŮDORYS 2.NP - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

měřítko 1 : 50

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Zásuvkový rozvod
- Podparapetní kanál PK 110x70D vč. koncovkových krytů a rohů + přepážka PEKE 60
- + přístrojová krabice KP PK
- Dvojnásobná zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítku/do žlabu, 16A/250V, IP20
- DP - dataprojektor
- IT - interaktivní tabule
- TISK - tiskárna
- Jednoduchá zásuvka s přepětovou ochranou tř. III, akust.signalizace
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
- Volný vývod jednofázový - OR osoušeč rukou

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3xPEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

| MÍSTNOST | POVRCH | VÝMĚRA (m2) | OBJEM (m3) |
|----------|--------------|-------------|------------|
| 201 | UČEBNA | 62,36 | 255,05 |
| 202 | CHODBA | 62,45 | 262,29 |
| 203 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 6,83 | 19,88 |
| 204 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 5,53 | 16,09 |
| 205 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 1,17 | 3,40 |
| 206 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 1,24 | 3,61 |
| SUMA | | 139,58 | 560,32 |

| MÍSTNOST | POVRCH | VÝMĚRA (m2) | OBJEM (m3) |
|----------|--------------|-------------|------------|
| 207 | ÚKLID | 1,93 | 5,62 |
| 208 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 10,03 | 29,19 |
| 209 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 1,24 | 3,61 |
| 210 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 1,16 | 3,38 |
| 211 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 1,16 | 3,38 |
| 212 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 1,16 | 3,38 |
| SUMA | | 16,68 | 48,56 |

| MÍSTNOST | POVRCH | VÝMĚRA (m2) | OBJEM (m3) |
|----------|--------------|-------------|------------|
| 213 | SOC.ZAŘÍZENÍ | 2,53 | 7,36 |
| 214 | SCHODIŠTĚ | 4,50 | 18,90 |
| 215 | UČEBNA | 46,44 | 191,80 |
| 216 | UČEBNA | 48,91 | 201,51 |
| 017 | KABINET | 8,95 | 36,61 |
| SUMA | | 111,33 | 456,18 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|
| Zodpovědný projektant: | Vypracoval: | 3D PROJEKTANT AKCE: Klímešová Miroslava <small>KARLOVSKÝ</small> | |
| Kraj: Karlovarský | SÚ: Karlovy Vary | M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 01 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028 | |
| Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary | | Formát: 8A4 | Číslo paré: |
| Akce: Oprava elektroinstalace ve škole Jana Palacha 1., 2., 3., 4.nadzemní podlaží budovy I.P.Pavlova 1216/29, k.ú. Karlovy Vary | | Stupeň: DPS | |
| Objekt: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika | | Č. zak.: E-2441 | |
| Název: PŮDORYS 2.NP - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY | Měřítko: 1:50 | | Číslo výkresu: D.1.4 / 07 |