



POZN:
ROZVODNÁ SOUSTAVA, 3+1+PE sřř. 50Hz, 400/230V / TN-C / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT, DOPLNĚNÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3.
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT, DOPLNĚNÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝMI CHRÁNICEM 30mA
VNĚŠÍ VÝJEDY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3.
AB8 - VNĚJŠÍ PROSTORY NĚJEDNĚNÉ PŘED ATM.VLIVY: -50 - +40°C
C42 - KONSTRUKČNÍ MATERIÁL HOŘLAVÉ - KROV.
DLE ČSN 332000-7-41-ed.3, KOUPELNY, SPRCHY
DLE ČSN 332130-ed.3 - UMÝVACÍ PROSTORY
NORMÁLNÍ DLE PŘÍLOHY ZA, TAB ZA 1, ČSN 33000-5-51-ed.3
EL.INSTALACE: KABELY CÍKY ULOŽENÝMI PŘEVAŽNĚ POD OM.
NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332132-ed.3

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodní umí 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:			
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary			
K.Ú: Karlovarský	M.Ú: K.Vary	St.Ú: K.Vary	Formát
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY OBJEKT ŠKOLIČKA			Datum
			Čís.zakázky
			Proj.stupeň:
Objekt:			DPS
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Měřítko:
Obsah: PŮDORYS 1.NP			Číslo výkresu:
			1:50
			D.1.4.4. 3