

"A" 1.PP  
měřítko 1 : 50



**POZNÁMKA:**  
Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chránilci

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO MÍSTN OSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	POZNÁMKA
001	PŘEDSÍŇ	2,34	
002	CHODBA	7,80	
003	OBÝVACÍ POKOJ	21,16	
004	KUCHYŇ	9,86	
005	SPŮ	3,16	
006	WC	2,35	
007	ŠATNA	8,90	
008	LOŽNICE	12,00	
009	LOŽNICE	14,61	
010	KOUPELNA	5,30	
011	KOMORA	14,50	
012	UNIKOVÉ SCHODIS	8,33	
013	VSTUP	11,42	
014	LŮŽKOVÝ VÝTAH - MANIPULACE	32,86	
015	MANIPULACE	18,42	

016	SCHODIS	34,07	
017	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,77	
018	PŘEDSÍŇ WC	5,34	
019	WC CHLAPCI	5,34	
020	PŘEDSÍŇ WC	5,34	
021	WC DĚVY	5,34	
022	OCHRANNÝ PROSTOR VSTUPU	32,51	
023	ÚKRYT - CHODBA	106,47	
024	ÚKRYT - DÍLNA KOVO	38,72	
025	STROJOVNA	29,01	
026	ÚKRYT - DÍLNA DŘEVO	87,88	
027	ÚKRYT - ŠATNA	37,42	
028	ÚKRYT - SKLAD	105,80	
029	STROJOVNA PVZ	43,50	
030	PROTIPLYNOVÁ PŘEDSÍŇ	3,91	
031	PROTITLAKOVÁ PŘEDSÍŇ	6,87	
032	PRACHOVÁ KOMORA	8,09	
033	EK	1,44	

034	EK	1,44	
035	EK	1,44	
036	EK	4,44	
037	FILTRAČNÍ KOMORA	1,80	
038	SACÍ KOMORA	3,79	
039	NOUZOVÝ VÝCHOD	38,86	
040	ÚKRYT - CHODBA	150,01	
041	ÚKRYT - SKLAD ŠKOLNÍCH POTŘEB	44,40	
042	ÚKRYT - ARCHIV	44,29	
043	ÚKRYT PRO MATKY S DĚTMI - SKLAD UČEBNIC	66,45	
044	STROJOVNA PVZ	43,79	
045	PROTIPLYNOVÁ PŘEDSÍŇ	3,91	
046	PROTITLAKOVÁ PŘEDSÍŇ	6,87	
047	PRACHOVÁ FILTRAČNÍ KOMORA	11,16	
048	FILTRAČNÍ KOMORA	2,10	
049	SACÍ KOMORA	2,70	
050	EK	5,07	
051	SACÍ KOMORA	3,91	

052	FILTRAČNÍ SACÍ KOMORA	9,06	
053	EK	2,25	
054	EK	2,25	
055	EK	1,80	
056	EK	1,80	
057	EK	2,25	
058	ÚKRYT - SKLAD INVENTÁŘE	286,65	
059	SKLAD PHH	24,49	
060	OCHRANNÝ PROSTOR VSTUPU	6,75	
061	STROJOVNA ES	83,08	
062	PŘEDKOMORA STROJOVNY	3,78	
063	ŘÍDÍCÍ - SLUŽEBNÍ MÍSTNOST	31,63	
064	MÍSTNOST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	84,91	
065	SUCHÉ WC - SKLAD CO ZŠ	18,90	
066	PŘEDSÍŇ - SKLAD CO ZŠ	17,33	
067	SUCHÉ WC - SKLAD CO ZŠ	23,10	
068	PP PŘEDSÍŇ	10,93	
069	VSTUPNÍ PROPUST	9,69	

070	SKLAD CO MĚNV	82,29	
071	DOJEZD VÝTAHU	6,48	
072	PP PŘEDSÍŇ	15,50	
073	SKLAD	29,01	
074	KABINET	29,01	

Zodpovědný projektant: <b>Klímešová Miroslava</b> Kčp: Investor: <b>Statutární město Karlovy Vary</b> <b>Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary</b> Akce: <b>KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ</b> <b>- REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE</b> Objekt: Název: <b>D1.4a - Silnoproudá elektrotechnika</b> <b>Púdorys 1.pp - pavilon A</b>	Vypracoval: <b>Klímešová Miroslava</b> SÚ: <b>Karlovy Vary</b> M. Klímešová - 3D PROJEKT Uvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028 Formát: Stupeň: Č. zak.: Datum: Měřítko: <b>A4</b> <b>DPS</b> <b>E-2153</b> <b>01/2021</b> Číslo paré: Číslo výkresu: <b>D1.4b / 07</b>	PROJEKTANT AKCE: <b>Klímešová Miroslava</b> SÚ: <b>Karlovy Vary</b> M. Klímešová - 3D PROJEKT Uvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028 Formát: Stupeň: Č. zak.: Datum: Měřítko: <b>A4</b> <b>DPS</b> <b>E-2153</b> <b>01/2021</b> Číslo paré: Číslo výkresu: <b>D1.4b / 07</b>
--	--	---