



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO MÍSTN OSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	POZNÁMKA
201	PROTIPOŽARNÍ PŘEDSÍŘ	35,24	
202	CHODBA	61,70	
203	ŠATNA	16,38	
204	UMÝVÁRNA + SPRCHY	22,30	
205	ŠATNA	16,32	
206	ŠATNA	16,38	
207	UMÝVÁRNA + SPRCHY	22,64	
208	ŠATNA	16,30	
209	KABINET	18,58	
210	KABINET	18,00	
211	VÝŠETŘOVNA	17,58	
212	PŘÍPRAVNA	8,76	
213	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍKŮ	5,35	
214	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,93	
215	VSTUP DO TĚLOVÍCEN	17,40	
216	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ UČITELŮ	5,21	
217	WC DÍVKY	8,85	
218	WC CHLAPCI	7,19	
219	ROZVODNA	7,45	
220	TĚLOVÍCNA	299,60	
221	NÁRAŽOVNA	27,53	
222	NÁRAŽOVNA	28,29	
223	TĚLOVÍCNA	299,60	
224	ÚNIKOVÁ CHODBA	7,65	
225	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	22,68	

POZNÁMKA:

Napětová soustava:  
3+NPE stf: 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
3+NPE stf: 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovým chrániči

Zodpovědný projektant: Křmešová Miroslava	Vypracoval: Křmešová Miroslava	PROJEKTANT AKCE: M. Křmešová - 3D PROJEKT
Kraj: Karlovarský	Stř: Karlovy Vary	Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 79 179, Tel. 731 409 028
Investor: Statutární město Karlovy Vary	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary	
Arch: KARLOVY VARY, ZS KONEČNÁ - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	Formát: 15A4 Šip: DPS Č. zak.: E-2153 Datum: 01/2021	Číslo par: 15A4 DPS E-2153
Objekt: D1.4a - Silnoproudá elektrotechnika	Měřítko: 1:50	
Název: Půdorys 2.np - pavilon B		Číslo výřezu: D1.4b / 13