



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 00254657

Jednající: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Věc: Veřejná zakázka „Infrastruktura cestovního ruchu v rámci vstupu města Karlovy Vary do UNESCO –Městský informačně – orientační systém“

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Dotaz: Firmy zabývající se smaltem neznají přímo pojem "digitálního smalt". Dále smaltování v jednotkách kusů je možno provádět do síly cca 1,5mm. Smaltovna musí dodat i materiál speciálního složení atd. Se kterým dodavatelem smaltu bylo konzultováno zadání?
Odpověď zadavatele:

Konzultováno bylo se společností intersign.cz, pan Jaroslav Sýkora, tel. 603 449 727.

Dotaz: Jsou povoleny všechny 3 druhy zinkování, tedy galvanické, žárové i metalizace?
Odpověď zadavatele:

Druh zinkování není specifikován, požadována je pohledová kvalita bez otřepů a stékanců s životností srovnatelnou s žárovým zinkováním, tzn. v dostatečně silné vrstvě.

Dotaz: Jaký je celkový počet směrovek (ukazatelů)? Předpokládáme, že ne každý sloup ponese právě 6 ukazatelů.

Odpověď zadavatele:

počet rovných směrovek: 128ks

počet šikmých směrovek: 32 ks

viz. Tabulka zámečnických výrobků

Dotaz: Malý infopanel: V detailu sešroubování obou dílů (svislého a horního) navrhujeme zesílit část pro slepé závity M6 na 12mm a naopak zeslabit navařenou pásovinu na 8mm. Důvodem je finální pevnost daná reálnou hloubkou funkční části závitu ve slepé díře.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí.

Dotaz: Malý i velký infopanel: Jsou povoleny všechny 3 druhy zinkování, tedy galvanické, žárové i metalizace?

Odpověď zadavatele:

Druh zinkování není specifikován, požadována je pohledová kvalita bez otřepů a stékanců s životností srovnatelnou s žárovým zinkováním, tzn. v dostatečně silné vrstvě.

Dotaz: Orientační systém - subtilní sloup s velkou zátěží směrovek plech 15 mm, váha 15 kg. Nabízeli bychom náš typový orientační systém OS ocelový sloup + alu směrovky.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na ocenění navrženého řešení v souladu s projektovou dokumentací.



Dotaz: Přesné rozmístění směrovek na 1 sloup. V ZD je pouze počet rovných ukazatelů + počet šikmých ukazatelů

Odpověď zadavatele: Ve výkresech MIOS_KV-Situační výkres 01 a MIOS_KV-Situační výkres 02 je přesné rozmístění všech směrovek na sloupech. Úhly jednotlivých směrovek budou korigovány na místě.

Dotaz: Upřesnění skladby povrchů pro umístění prvků.

Odpověď zadavatele: Povrchy v místě umístění jednotlivých prvků viz. zakres do fotek ve výkrese D.1.2 DÚR IOS Karlovy Vary_katalog prvků

V Karlových Varech dne 10. 10. 2025

za zadavatele