



POZNÁMKY:

- Řešení sportovních ploch, terénní úpravy a odvodnění je řešeno v samostatné části této PD.
- **Výškové kóty jsou vztaženy ke srovnávací rovině ±0,000 = 470,000 m.n.m.**
- **Detail kotvení sloupků do soklu bude předložen dodavatelem v rámci výrobní dokumentace oplocení.**
- **Před zahájením výroby prvků bude dodavatelem provedeno podrobné zaměření na stavbě a předložena a odsouhlasena výrobní dokumentace prvků!**
- **V případě nejasností je nutné povolat projektanta!**

DILATACE PODEZDÍVKY:

Svislé dilatační spáry po 6,0 m.
Také v rohových/lomových místech, u bran/branek, při změně výšky/průřezu a při napojení na jiné konstrukce.
Šířka spáry 12 mm (10-15 mm); výplň stlačitelná vložka, líc MS/PU tmel.
Výztuž nepokračuje přes spáru. Pro lícování hladké trny v pouzdrech Ø12/400, 2-3 ks/spára.
Sloupky nekotvit přes spáru; osazovat ve středu pole.

BETON A VÝZTUŽ:

Beton podkladní C12/15
Beton C25/30 XA1 XC2 XF1- CI 0,4- Dmax 16
Ocel: B 500 B
Krytí výztuže c_{nom} ≥ 35 mm (zajistit distančníky).

Skladba 1

- opěrná stěna z pohledového betonu (opatřeno na pohledových plochách bezbarvou impregnací)
- penetrace např. DEKPRIMER
- hydroizolace např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- nopová folie např. DEKDREN T20
- separační vrstva 300g/m² např. FILTEK 300
- zásyp

Skladba 2

300 mm - dle zpevněné plochy D.1

	vypracoval: Michal Jung & Ing. arch. Tomáš Fiala S. K. Neumanna 1007/14; 363 01 Ostrov mob.: 775 922 245 e-mail: jung.m@centrum.cz	investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary	obsah: Plot A a B - řezy A a F	
	název zakázky: ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ- ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1.MÁJE D.2 Oplocení	obec: Karlovy Vary	datum: 10/2025	měřítko: 1:20 (A3)
	1.Máje 58/1 360 06 Karlovy Vary	kraj: Karlovarský	č. paré:	číslo přílohy:
		stupeň: DPS	D.2.b.5	
		č. zakázky: 19_010_30		