


Poznámka :
Veškeré potrubí a armatury pro termominerální vodu 72°C, min. PN 6, provedení AISI 316, min. tl. 2,0 mm, není-li uvedeno jinak.

ZPO	HIP	VYPRACOVAL	 spol. s r.o. K PÁNEĽÁRNĚ 172 362 32, OTOVICE U K.VARŮ info@alfa-projekt.com	
ING.VODRÁŽKA	ING.DOBIAŠOVSKÝ	Sketchup		
INVESTOR : SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary		STUPEŇ	DPS	
K. VARY, VÝMĚNA GRAVITAČNÍHO ŘÁDU TERMOMINERÁLNÍ VODY			VED.STŘ. :	ING.PALIVEC
PŘELIVNÁ NÁDOBA SNÍMAČE ODVZDUŠNĚNÍ			DATUM :	04/2025
SO 01 – POTRUBNÍ ROZVODY			MĚŘÍTKO :	1:x
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			FORMÁT	1xA4
			ARCH.Č. :	KV-2225-D/01/V-08.7