

INSTAV-STAVBY s. r. o.

Ing. Jan Džugan

Příbramská 1285

337 01 Rokycany

Váš dopis zn/ze dne

Náš dopis zn

Vyřizuje/linka

Karlovy Vary

Kunc/115

21. 11. 2024

Věc

ADAPTACE UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM Č.P. 603/36. Stanovisko k záměru.

S návrhem řešení dle předložené projektové dokumentace ve stupni DPZ souhlasíme. Stavbou musí být respektováno stávající zařízení pro rozvod tepla a teplé vody (ÚT a TV).

Při provádění stavebních prací dbát na maximální opatrnost a případné kolizní situace se stávajícím zařízením rozvodu tepla řešit se zástupci OZ Teplárna K. Vary.

Upozorňujeme na chybějící popis – informaci o zařízení pro rozvod ÚT a TV v soupisu „legenda inženýrských sítí“ v koordinační situaci. Požadujeme doplnění informací.

S pozdravem

KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.

odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary

Na Výšině 348/26 (11)

360 04 Karlovy Vary - Bohatice

IČ: 25060996 DIČ: CZ25060996



Ing. Jiří Kunc

vedoucí rozvodů tepla