



LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO CYKY-J 4x10 V TRUBCE HDPEø40 (šedá s potiskem VO)
- * LED SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE
Q-EL PRO, QLX-X-W-11_2010_2700K_STRADA-2X2-DWC
2010lm / 11W / 2700K / IP66
CLO, PŘEP.OCHRANA 6kV, PŘÍPRAVA NEMA KONEKTOR, AUTONOM.STMÍVÁNÍ
DRIVER S POSTUPNÝM NÁBĚHEM PROUDU
VÝŠKA SVĚTELNÉHO BODU NAD TERÉNEM 5m (bez výložníku)
* OCELOVÝ STOŽÁR BEZPATICOVÝ ZE ŽÁROVÉHO ZINKU, 3-STUPŇOVÝ 133/89/60mm
TYP : K5-133/89/60, KOOPERATIVA
* PLASTOVÁ OCHRANNÁ MANŽETA V MÍSTĚ VETKNUTÍ
* STOŽÁR VYBAVEN STOŽÁR.ROZVODNICÍ – ŘADOVÁ SVORKOVNICE
+ KERAM.POJISTKY 5x20 6,3A
- * PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NA UZEMNĚNÍ
VE SPOL.VÝKOPU S KABLEM VO BUDE POLOŽEN ZEMNÍČ VODIČ FeZnø10
- 10 PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU PRO ÚČELY PROJEKTU
(SKUTEČNÉ OZNAČENÍ BUDE UPRAVENO DLE SYSTÉMU ČÍSLOVÁNÍ SPRÁVCE VO)

ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE DLE ČSN CEN/TR 13201-1 / 2016 : P5 (komunikace sever)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :	Autorizace :
HIP :	ING.PAVEL JANEČEK (INTEREST KV, spol.s.r.o.)			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21. 360 01 KARLOVY VARY; IČ:00254657			
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Název akce :	ZAHŘÁDKAŘSKÁ KOLONIE ZLATÝ KOPEČEK NA POZEMKU p.č.409/1, k.ú.DVORY		Zakázkové číslo :	2025043
			Měřítko :	1 : 500
			Formát :	4 A4
Část :	D.1.3 SO 301 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum :	10/2025
Název přílohy :	SITUACE VO – KOMUNIKACE SEVER		Číslo přílohy :	D.1.3.2