



LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO CYKY-J 4x10 V TRUBCE HDPEØ40 (šedá s potiskem VO)
- LED SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE  
Q-EL PRO, QLX-X-W-44\_8184\_2700K\_STRADA-2X2-ME-WIDE1\_(LH502D)  
8184lm / 44W / 2700K / IP66  
CLO, PŘEP.OCHRANA 6KV, PŘÍPRAVA NEMA KONEKTOR, AUTONOM.STMÍVÁNÍ  
DRIVER S POSTUPNÝM NABĚHEM PROUDU  
VÝŠKA SVĚTELNÉHO BODU NAD TERÉNEM 8m ; NÁKLON 10°
- OCELOVÝ STOŽÁR BEZPATICOVÝ ZE ŽÁROVÉHO ZINKU, 3-STUPŇOVÝ 133/108/89mm  
TYP : UZMA 8-133/108/89, KOOOPERATIVA  
OBLOUKOVÝ VÝLOŽNÍK VÝŠKY 1,8m, VYLOŽENÍ 2m  
TYPY : UZB1-2000, KOOOPERATIVA
- PLASTOVÁ OCHRANNÁ MANŽETA V MÍSTĚ VETKNUTÍ
- STOŽÁR VYBAVEN STOŽÁR.ROZVODNICÍ – ŘADOVÁ SVORKOVNICE + KERAM.POJISTKY 5x20 6,3A
- PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NA UZEMNĚNÍ  
VE SPOL.VÝKOPU S KABLEM VO BUDE POLOŽEN ZEMNÍČ VODIČ FeZnØ10
- PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU PRO ÚČELY PROJEKTU  
(SKUTEČNÉ OZNAČENÍ BUDE UPRAVENO DLE SYSTÉMU ČÍSLOVÁNÍ SPRÁVCE VO)

ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE DLE ČSN CEN/TR 13201-1 / 2016 : M5 (komunikace jih)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C  
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :  
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

<b>Bc.PAVEL PRUSKÝ</b> <b>PROJEKTY ELEKTRO</b> IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :  Autorizace :	
HIP :	ING.PAVEL JANEČEK (INTEREST KV, spol.s.r.o.)			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21. 360 01 KARLOVY VARY; IČ:00254657				
Stupeň dokumentace : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
Název akce :  ZAHŘÁDKAŘSKÁ KOLONIE ZLATÝ KOPEČEK NA POZEMKU p.č.409/1, k.ú.DVORY		Zakázkové číslo :		2025043
		Měřítko :		1 : 500
		Formát :		3 A4
Část : D.1.3 SO 301 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum :		10/2025
Název přílohy : SITUACE VO – KOMUNIKACE JIH		Číslo přílohy :		D.1.3.3