



LEGENDA – PROJEKT VO

- PROJEKTOVANÝ KABEL VO V TRUBCE (CYKY–J 4x10/TR.HDPEØ40)
- ZEMNÍ VODIČ FeZn Ø10
- 1 PRACOVNÍ OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO BODU (BUDE UPŘESNĚNO SPRÁVCEM VO)
- 35m– DÉLKA KABELOVÉ TRASY VČETNĚ ZAPOJENÍ
- PRÍPOJENÍ STOŽÁRU VO NA UZEMNĚNÍ (FeZn Ø10 V TRASE S KABELY VO)
- PROJEKTOVANÝ STOŽÁR + SVÍTIDLO VO (VIZ LEGENDA NA SITUACI)

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

- VE STOŽÁRECH BUDE OSAZENA STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE
- * ŘADOVÁ SVORKA NA DIN LIŠTU PRO UKONČENÍ 2 KABELŮ CYKY 4x10
 - OZNAČENÍ SV 6.10.4
 - SOUSTAVA TNC
 - PRŮŘEZ 10mm²
 - ZAPOJENÍ PRO 2 KABELY
 - * JIŠTĚNÍ VÝVODŮ POJISTKAMI KERAM. 5x20/6,3A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN–C
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN–S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :	Autorizace :
HIP :	ING.PAVEL JANEČEK (INTEREST KV, spol.s.r.o.)			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :		STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21. 360 01 KARLOVY VARY; IČ:00254657		
Stupeň dokumentace :		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Název akce :	ZAHŘÁDKÁŘSKÁ KOLONIE ZLATÝ KOPEČEK NA POZEMKU p.č.409/1, k.ú.DVORY		Zakázkové číslo :	2025043
			Měřítka :	
			Formát :	2 A4
Část :	D.1.3 SO 301 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum :	10/2025
Název přílohy :	SCHÉMA VO		Číslo přílohy :	D.1.3.4