

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČO	00254657
Název veřejné zakázky:	Stavební práce – Zahrádkářská kolonie Zlatý kopeček
Datum zahájení:	23.2.2026

Dotaz č. 1:

K výše uvedené zakázce si dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Ve výkazu výměr je uvedena ohrusná vrstva z ACO 11 z modifikovaného asfaltu, ale ve vzorovém řezu je uveden nemodifikovaný asfalt. Prověří zadavatel uvedené a případně opraví výkaz výměr?

Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu uvádí, že ve vzorových řezech není uvedeno, zda se jedná o modifikovaný nebo nemodifikovaný asfalt. Ve výkazu výměr je správně uvedena (a tedy i upřesněna) ohrusná vrstva z ACO 11 z modifikovaného asfaltu.

V Karlových Varech dne 9.3.2026

Za Statutární město Karlovy Vary:

Ing. Rostislav Matyáš, vedoucí odboru majetku města