

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veřejná zakázka: „KARLOVY VARY – ADAPTACE UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM Č.P. 603/36
ULICE ÚVALSKÁ
Zadávací řízení: otevřené řízení na veřejnou zakázku na stavební práce dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Žádost o vysvětlení: č. 4 – podáno na profil zadavatele dne 23. 03. 2026 v čase 08:29:06

Dotaz č. 1	V rámci prostudování zadávací dokumentaci si dovoluujeme vznést následující dotazy a upozornění na možné technické nesoulady v části týkající se dveřních konstrukcí Položka D03 – bezpečnostní dveře RC3 s panikovým madlem Zadávací dokumentace požaduje dodávku bezpečnostních dveří v klasifikaci RC3 vybavených panikovým madlem. Dle dostupných technických norem a vyjádření výrobců však není tato kombinace certifikovatelná, resp. bezpečnostní dveře v třídě RC3 nelze dodat s panikovým madlem při zachování požadované bezpečnostní klasifikace. Žádáme zadavatele o: • upřesnění požadovaného technického řešení, případně • úpravu požadavku tak, aby byl v souladu s reálně dostupnými a certifikovatelnými výrobky.
Odpověď č. 1	Zachovat bezpečnostní třídu RC3 Panikové madlo nebude, bude provedeno pouze pevné madlo ve výšce 800 až 900 mm ve směru úniku. Místo toho bude klika s panikovým otevíráním.
Dotaz č. 2	Položka D06 – bezpečnostní dveře RC2 s větrací mřížkou a tloušťka ostění Zadávací dokumentace požaduje bezpečnostní dveře v klasifikaci RC2 s větrací mřížkou. Dle vyjádření výrobců však není možné bezpečnostní dveře této třídy vyrobit s větrací mřížkou, jelikož tento prvek zásadně narušuje požadovanou bezpečnostní odolnost konstrukce. Současně je ve výkresové dokumentaci uvedena tloušťka ostění 80 mm. Z hlediska bezpečnostních požadavků a montážních podmínek však není tato tloušťka dostatečná. Minimální požadovaná tloušťka ostění pro instalaci bezpečnostních dveří daného typu je dle technických podkladů výrobců min. 100 mm. Žádáme zadavatele o: • přehodnocení požadavku na kombinaci bezpečnostních dveří s větrací mřížkou, případně jeho úpravu, • upřesnění nebo revizi požadované tloušťky ostění v souladu s technickými a bezpečnostními požadavky. S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace a případnou úpravu technických požadavků tak, aby odpovídaly reálně dostupným a certifikovaným řešením.
Odpověď č. 2	Zachovat mřížku Snížit bezpečnostní třídu na RC1, jelikož samostatné sklepní kóje nemají normové požadavky na bezpečnost (mají ji pouze vstupy ze společné chodby do sklepních prostor)

Karlovy Vary dne 23. 03. 2026