

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: **Statutární město Karlovy Vary**
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
IČO: 00254657

Zástupce zadavatele: **ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát**
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

**Veřejná zakázka: MODERNIZACE EPS MULTIFUNKČNÍ A TRÉNINKOVÉ HALY
MATTONI ARÉNY**

Otevřené řízení

Profil zadavatele: P26V00000018

VVZ: Z2026-013441

TED: 176735-

2026

Zadavatel obdržel dne **24.3.2026** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám. Tímto v souladu s **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1	<p>V příloze č. 4 – Technický popis stávajícího systému EPS, v požadavcích na realizaci, uvádíte:</p> <p>Samotná realizace výměny systému EPS bude probíhat takovým způsobem, aby byla zajištěna požární bezpečnost objektu. Tedy bude provedena výměna systému EPS po částech, jednotlivých okruzích, smyčkách, se zachováním funkčnosti systému a odpojení pouze části, která je předmětem výměny. Tento požadavek nelze uskutečnit, a to z důvodu, že má být provedena výměna systému EPS, tak že se využívá stávající kabeláž současného systému EPS. Při dodržení tohoto požadavku, nelze provést výměnu po částech, jak uvádíte.</p> <p>Co lze udělat, je to, že se výměna rozdělí na dvě části, a to na hlavní a tréninkovou halu. I v tomto případě dojde k etapě, kdy nebude vyměněný systém EPS zcela funkční.</p> <p>Proto náš dotaz zní, zdali tento požadavek je zavazující.</p>
Odpověď na dotaz	<p>Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že vše, co je obsahem či součástí zadávacích podmínek na tuto veřejnou zakázku, je pro dodavatele zavazující.</p> <p>Není tedy možné, aby po dobu realizace plnění nebyla vůbec zajištěna požární bezpečnost objektu. Samozřejmě po dobu realizace budou úseky, kdy bude EPS v některých částech nefunkční. Avšak to se dá načasovat tak, aby v dané době nebyl na daném úseku (velká hala) žádný provoz. A pokud by musel být zachován provoz (tréninky na tréninkové hale), tak se udělá opatření v podobě navýšení počtu kontrol, kdy se udělá častěji kontrolní pochůzka – (Pozn.: kontrolní pochůzky jdou k tíži/na náklady zadavatele).</p>

V Praze dne 26.3.2026



**JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele**