



Poznámka :
Veškeré zařízení a armatury min. PN 6 při 75°C na termominerální vodu. Materiál – nerez AISI 316 (316L).
MKC65 – motýlová klapka Clamp–Clamp, DN 65 se servopohonem, stávající
N 85x2,0 – nerezové potrubí
BJ35 – označení vrtu BJ 36
SC – škrťací clona – stávající
.

ZPO	HIP	VYPRACOVAL		<div><div>ALFA</div>projekt</div> <div>spol. s r.o. K PANEĽÁRNĚ 172 362 32, OTOVICE U K.VARŮ info@alfa-projekt.com</div>
ING.VODRÁŽKA	ING.DOBIAŠOVSKÝ	ING.DOBIAŠOVSKÝ		
INVESTOR :		SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary	STUPEŇ	DVZ
KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA – ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ KRENOTECHNIKY, PROPOJE V 1.PP – 2.ETAPA				
ODLEHČOVACÍ POTRUBÍ, ŘEZY				
TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
VED.STŘ. :		ING.PALIVEC		
DATUM :		03/2021		
MĚŘÍTKO :		1: 50		
FORMÁT		2xA4		
ARCH.Č. :		KV-4113–B/01/V–05.1		