



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 13

Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

21.09.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 Komunikace
- ZL 13 SO 101 - Zrušení šachty v ose A st.0.120**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- ponechání šachty v původním stavu a mezi zastávkovými panely provést dobetonávku z cementobetonového krytu (drátkobetonu)

Nové řešení:

- propojení kanalizačního řádu v místě šachty, stávající šachu zrušena
- místo dobetonávky položit zastávkový panel

Zdůvodnění změny:

- během výstavby došlo k monitoringu stávající trasy kanalizace, na kterou se stavba má napojovat. Správce kanalizace zjistil, že část kanalizace je porušená, bude muset provést opravu a v místě opravy zřídí novou kanalizační šachtu. Vzhledem ke skutečnosti (zjištěné po odkrytí konstrukcí), že stávající šachta ve staničení 0.120 nebyla ve vyhovujícím stavu (případná oprava nebyla zahrnuta v ZD) došlo k dohodě, že nová šachta ji nahradí a tato původní šachta může být zrušena.

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení díla o 27.877,83 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 37.691,05 Kč a hodnota méněprací je 9.813,22 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IPRÚKV°

Vyjádření zhotovitele:
Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
INVESTON s.r.o., Milan Brož

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 13-A
Ocenění ke změně č. ZL 13-B