



## Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 09

**Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137**

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

03.08.2021

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Komunikace  
ZL 09 SO 101 - Vyrovnání pláň R-mat**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- odkopávky na plán v hornině
  - v hornině 2 – 30%,
  - v hornině 3 – 40%,
  - v hornině 4 – 25%,
  - v hornině 5 – 5 %

#### Nové řešení:

- vzhledem ke skutečnosti, že stávající terén je převážně v hornině 6, kde převažují velké a tvrdé kameny, nebylo možné provést zemní pláň v předepsané rovinatosti
- na základě doporučení projektanta (AD) došlo k vyrovnání pláňe recyklátem

#### Zdůvodnění změny:

- v zadávací dokumentaci (ZD) byly rozdíly v položkách stavebních prací oproti skutečně provedeným pracím při realizaci stavby, některé konstrukce jsou v jiném stavu, než předpokládala ZD
- na základě zjištěného skutečného stavu, kdy po provedení odkopávek nešlo dosáhnout požadované rovinatosti zemní pláňe došlo ke srovnání recyklátem
- jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení díla o 35.368,20 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 35.368,20 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

IPRÚKV°

**Vyjádření zhotovitele:**  
**Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**  
**DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**  
**INVESTON s.r.o., Milan Brož**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření objednatele:**  
**Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek**

**Datum:**

**Podpis:**

**Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 09-A**