



## Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 08

**Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137**

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

03.08.2021

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Komunikace  
- ZL 08 SO 101 - Přechodové betonové desky**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- přechod mezi tuhou a netuhou částí vozovky v místě zastávkových panelů je řešen pomocí vložení geomříží do konstrukčních vrstev vozovky

#### Nové řešení:

- na základě systémového doporučení výrobce zastávkových panelů je přechod mezi tuhou a netuhou částí vozovky v místě zastávkových panelů řešen pomocí vložení přechodové betonové desky do konstrukčních vrstev vozovky
- v místě přechodových desek nebudou provedeny příslušné vrstvy konstrukce vozovky dle PD (náhrada vrstev)

#### Zdůvodnění změny:

- jedná se o změnu na základě systémového doporučení výrobce zastávkových panelů
- objednatel po konzultaci s projektantem a TDS změnu odsouhlasil

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna bude vyznačena v dokumentaci skutečného provedení

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde ke snížení díla o 7.356,87 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 85.253,13 Kč a hodnota méněprací je 92.610,00 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**IPRÚKV°**

**Vyjádření zhotovitele:**  
**Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**  
**DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**  
**INVESTON s.r.o., Milan Brož**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření objednatele:**  
**Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek**

**Datum:**

**Podpis:**

**Přílohy:** Ocenění ke změně č. ZL 08-A  
Ocenění ke změně č. ZL 08-B