

Obj.č.	Název	Hmotnost (kg)	MJ	Počet MJ	Hmot. Celkem (kg)
--------	-------	------------------	----	-------------	-------------------------

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

DEMONTÁŽE

1	Demontáž článkových litinových otopných těles , 126 článků typu 500/160 , otopná plocha celkem 31,5 m2	890,0	m2	31,5	890,0
2	Demontáž rekuperačních větracích podokenních jednotek SNE6	100,0	ks	3,0	100,0
3	Demontáž konzol pro uchycení článkových litinových otopných těles	50,0	kpl	5,0	50,0
4	Demontáž armatur se 2 závitů G 1/2"	0,2	ks	4,0	0,6
5	Demontáž armatur se 2 závitů G 3/4"	0,2	ks	6,0	1,2
6	Demontáž ocelového potrubí do DN 32	0,5	m	15,0	7,5
7	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50	0,0	m	6,0	0,1
8	Demontáž ostatní (vypuštění otopné vody apod.)	0,1	kpl	1,0	0,1
Demontáže - součet					1 049,5

ROZVODY POTRUBÍ

9	Měděné potrubí (tvrdá měď) 18 x 1,0 mm	0,5	m	30,0	15,0
10	Měděné potrubí (tvrdá měď) 22 x 1,0 mm	0,6	m	2,0	1,2
11	Tvarovky (kolena , přechody , redukce apod.)	2,0	kpl	1,0	2,0
12	Nápojení na stávající potrubí ÚT (včetně návarku nebo zhotovení závitů ve stáv. potrubí)	0,1	ks	16,0	1,6
Rozvody potrubí - součet					19,80

ARMATURY

13	Termostatický ventil přímý , dvouregulační 1/2" , přednastavitelná hodnoty kv , materiál niklovaná mosaz , PN 10	0,2	ks	8,0	1,2
14	Regulační šroubení přímé 1/2" , materiál niklovaná mosaz , PN 10	0,1	ks	8,0	1,0
15	Termostatická hlavice - kapalinová , plastová hlava - mosazná matice , M 30x1,5 , rozsah 6,5÷28°C , s možností aretace na požadovanou teplotu	0,1	ks	8,0	0,8
16	Kulový uzavírací kohout - G 3/4" , vnitřní/vnitřní závit , PN 25 , provedení motýl	0,2	kus	6,0	1,2
17	Automatický odvzdušňovací ventil - R 3/8" , vnější závit , PN 10	0,2	kus	6,0	1,2
18	Zpětná klapka typ ZK 3/8"-3/8" (k automat. odvzd. ventilu 3/8") , PN 10	0,1	kus	6,0	0,6
19	Ostatní drobný montážní nespecifikovaný materiál (vsuvky , redukce apod.)	1,0	kpl	1,0	1,0
Armatury - součet					6,96

OTOPNÁ TĚLESA

20	Ocelové deskové těleso typ KLASIK 21 R 500/1400 (odstín: bílá RAL 9016) , výška 554 mm , rozteč připojení 500 mm , hloubka 66 mm , délka 1400 mm , výkon 1694 W dle normy EN 442 ΔT 50 (75/65/20°C)	36,3	kus	8,0	290,1
----	---	------	-----	-----	-------

<i>Obj.č.</i>	<i>Název</i>	<i>Hmotnost</i> <i>(kg)</i>	<i>MJ</i>	<i>Počet</i> <i>MJ</i>	<i>Hmot.</i> <i>Celkem</i> <i>(kg)</i>
21	Navrtávací konzola (kovové díly pozinkovány , pro upevnění ve vzdálenosti až 100 mm od stěny (sada obsahuje 2x konzolu))	0,2	sada	8,0	1,6
	Otopná tělesa - součet				291,7

NÁTĚRY

22	783 42 4340	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 - dvojnásobný s 1x emailováním	m	37,0	
		Nátěry - celkem			

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - SOUČET

1 367,9

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - CELKEM