


Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 01
Projekt: **Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací**

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: **08.09.2022**



Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace + SO 201 – Statické zajištění komunikace
ZBV 01 – Podloží zdí

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Neřešeno – uvažováno s homogenním podložím.

Nové řešení:

Sanace podloží opěrných stěn zesíleným podkladovým betonem.

Zdůvodnění změny:

Z důvodů nevhodného podloží u části opěrných stěn projektant a TDS rozhodli o prohloubení základové spáry na rostlý terén. Základové poměry nebyly vhodné – suť, zemina, škvára a zvodnělá zemina. Zeminy byly odvezeny a nahrazeny betonem C 16/20 x1 .

Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna má vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 117 308,77 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 117 308,77 Kč bez DPH.

Přílohy: **Ocenění ke změně č. ZBV 01**

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 01

Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací

Vyjádření zhotovitele:
STRABAG a.s., Ing. Jan Gazdačko

Datum: 29.11.2022

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 30.11.2022

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 101 - INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 30.11.2022

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 201 - Ing. Martin Šafařík

Datum: 30.11.2022

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Petr Kořán

Datum: 30.11.2022

Podpis: