



LEGENDA:

-  Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
-  Nový vestavný rozvaděč 56 modulů

PŮDORYS KUCHYŇKA 3.NP

Tabulka místností					
Číslo	Účel	Plocha [m²]	Střecha	Podlaha	Stěny
3.01	KUCHYŇKA	59,82	SI	PVC	OBKLAD 33,34

LEGENDA OSVĚTLENÍ

Označení svítidla	Referenční typ	Název	Světelné zdroje	Počet
SV1	MODUS ES05000RLKO	Závěsné, LED svítidlo, opořový kryt	1 x LED, 44W, 5400lm, Ra80, 4000K	12
SV2	MODUS SOL2000MAKO/ND	Přisazené LED svítidlo s vyřínacem	1 x LED, 20W, 2200lm, Ra80, 4000K	1
SV3	MODUS ASTAP2000S	Závěsné, LED asymetrické svítidlo	1 x LED, 16W, 2000lm, Ra80, 4000K	2

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (RE)

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

- proudovými chrániči

STAVEBNÍ PROJEKTY		ANNA DINDÁKOVÁ		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725	
Zodpovědný projektant:	ING. JAN BENDA	Zakázkové číslo:	02032021	Paré č.	
Katastrální území:	RYBAŘE	Stupeň:	DPS		
Stavební úřad:	KARLOV VARY	Datum:	08.2021		
Obec:	KARLOV VARY	Formát:	2A4		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOV VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOV VARY				
Autorizace:	název stavby:				
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ 19, UL.ŠKOLNÍ, KARLOV VARY					
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYŇKY					
profese:	D.1.4.3. Elektroinstalace silnoproud	SO(PS):	SO 01		
obsah výkresu:	PŮDORYS UČEBEN 4.NP - SVĚTLA		Měřítko:	1:50	Č.výk.: D.1.4.3.4