



POZNÁMKA:

Napěťová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (RE)

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním

- proudovými chránič

PŮDORYS KUCHYŇKA 3.NP

Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Stlaďba	Podlaha	Stěny	Obvod [m]
3.01	KUCHYŇKA	59,82	SI	PVC	OBKLAD	33,34
Výška [m]					3,81	Poznířka

Celková plocha [m²]: 59,82

LEGENDA:

Jednopolový spínač pod omítkou, řaz. 1, 10A/250V, IP20

Jednoduchá zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20

Dvojnásobná zásuvka pod omítkou, 16A/250V, IP20

Nový vestavný rozvaděč 56 modulů

Zemní kabelový kanál v podlaze

STAVEBNÍ PROJEKTY		ANNA DINDÁKOVÁ		IČO: 433 35 501 DIČ: CZ6558166725	
Zodpovědný projektant:		ING. JAN BENDA		Paré č.	
Katastrální území:		RYBAŘE			
Stavební úřad:		KARLOVY VARY			
Obec:		KARLOVY VARY			
Investor:		STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOVY VARY			
Autorizace:		název stavby:			
ZŠ TRUHLÁŘSKÁ 19, UL.ŠKOLNÍ, KARLOVY VARY					
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYŇKY					
profese:		D.1.4.3 Elektroinstalace silnoprúd		SO(PS): SO 01	
obsah výřezu:		PŮDORYS UČEBEN 4.NP - ZÁSUVKY		Měřítko: 1:50	
				Č.výk.: D.1.4.3.3	