

Správa lázeňských parků,
příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary



Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.:
Vyřizuje: Ing. Hana Petrliková, 607 944 122
Telefon: 353 360 827
E-mail: info@slpkv.cz

Datum: 22.05.2020

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29
Plzeň
326 00

Věc: Vyjádření k PD pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení „Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce

Jako pověřený vlastník a správce veřejně přístupných ploch zeleně ve vlastnictví Města Karlovy Vary sdělujeme následující:

Obecné požadavky:

- požadujeme respektování vzrostlé zeleně v řešeném území v maximální možné míře
- v rámci stavby musí být účinně chráněna veškerá v okolí rostoucí zeleň (nadzemní i podzemní část) – vč. respektování ČSN 83 9061, případně dalších zákonných norem řešících ochranu zeleně na staveništích
- při provádění terénních úprav musí být dodržena minimální vzdálenost mezi zásahem do terénu (hranou výkopu) a kmenem stromu **nejméně 2 m**, u dřevin o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm musí být tato vzdálenost **nejméně 3 m** (limit je mezi hranou výkopu a obvodem stromu – nikoliv středem). Je důležitá maximální ochrana kořenové zóny stromů, minimalizace poškození kořenů
- vzrostlé stromy budou účinným způsobem chráněny před poškozením stavebním provozem i mimo staveništní dopravou, v případě, že mechanismy budou provádět práce v těsné blízkosti stromů, je třeba kmeny chránit smysluplným bedněním
- v kořenové zóně (nejbližší okolí stromu) nebudou skladovány žádné těžké věci (stavební materiál apod.)
- v případě nutnosti provede nezbytné redukční řezy stromů na pozemcích v naší správě (kvůli mechanizaci) naše organizace
- v prostoru projektované trasy budou ve spolupráci se SLP p.o. K. Vary včas odstraněny keřové porosty
- výkop v trávníku bude proveden tak, aby při zpětném záhozu byl v trase hutněn písek a poslední vrstva tl. 10-15 cm byla minimálně ornice (případně zahradní zemina). V konečné fázi budou plochy po výkopu v trávníku osety travní směsí parkového typu, plochy budou uvedeny do původního stavu.

Konkrétní podmínky:

- souhlasíme s předloženým projektem sadových úprav z důvodu zásahu stavbou do kořenového prostoru (popsáno v situaci inventarizace zeleně jako „sadovnický hodnotný strom, zásah do kořenového prostoru“) ponechané solitérní lípy, bude nutné provedení odborného ošetření stromu (zdravotní řez, případně lehký odlehčovací řez). Odborné ošetření stromu bude součástí stavby a jejího rozpočtu.
- Z důvodu nezbytného kácení vynuceného stavbou je nutné vyřízení rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les pro stromy č. 5,6,7 viz inventarizace zeleně

Ing. Miroslav Kučera
ředitel organizace

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982
U Solivárny 2004/2 (8)
360 01 KARLOVY VARY

CO:

Tel: 353 360 811
Fax: 353 229 440
E-mail: info@slpkv.cz
IČ: 00871982, DIČ: CZ00871982,

zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle Pr, vložce č. 589, dne 24.11.2004

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., Karlovy Vary
č.ú. 0800468349/0800