

Zápis z projednání projektové dokumentace pro společné řízení (DÚR, DSP)

Akce: **Karlovy Vary, ulice Třeboňská, rekonstrukce**

Datum konání: 5.9.2019

Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Karlovy Vary

Zúčastnění: viz příložená prezenční listina

Na výrobním výboru byla projednána zpracovaná projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení na rekonstrukci části místní komunikace ul. Třeboňské, která se nachází v Karlových Varech – Rybářích. V souladu se zadáním je úprava komunikace navržena jako obytná zóna – funkční třída D.

Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 801 Sadové úpravy

Na výrobním výboru bylo projednáno a dohodnuto:

- **SO 101 Komunikace**

Úprava společného dopravního prostoru je rozdělena na větev A v délce 124,40m a větev B v délce 160,82m. Šířka dopravního prostoru větve A je 4m, u větve B je to 3,5m. Povrch vozovky je asfaltový, přejízdný práh na začátku úpravy bude z drobné kostky do betonu. Parkovací stání jsou navržena podélná u větve A, podélná, kolmá a šikmá u větve B. Povrch parkovacích stání bude z vegetačních tvárnic s rozšířenými spárami kromě stání pro invalidy, která budou mít povrch z betonové dlažby. V obytné zóně je navržena nová konstrukce vozovky, vzhledem k výsledkům průzkumných prací s velmi nízkou hodnotou CBR je navržena sanace aktivní zóny s výměnou zeminy za hrubé drcené kamenivo v tl. 0,5m. Součástí úprav budou dlážděné plochy pro popelnice, svoz odpadu je realizován menšími vozidly. SO 101 obsahuje odvodnění pomocí uličních vpustí s vyústěním přípojkami do kanalizace.

- **SO 401 Veřejné osvětlení**

V celé délce úpravy je navrženo nové veřejné osvětlení. Osvětlení je navrženo v souladu s generem v.o. pro Karlovy Vary, stožáry v.o. mají výšku 6m, svítidla jsou Schröder LED. Návrh v.o. je nutno odsouhlasit se zástupcem DP K. Vary p. Kratochvílem.

- **SO 801 Sadové úpravy**

Sadové úpravy zahrnují úpravu ploch zeleně s ohumusováním a osetím travním semenem a výsadbu stromů, návrh je nutno projednat se zástupkyní Správy lázeňských parků K. Vary ing. Petrlíkovou.

- Zhotovitel před zahájením prací provede pasport okolních objektů.
- Na základě požadavku MMKV - odbor technický je navržen chodník kolem obytných domů. Návrh bude projednán s Policií.
- MMKV - odbor technický doporučuje poslat dotaz na odbor majetku města ohledně projednávaných prodejů zelených ploch kolem obytných v ulici Třeboňská.

5.9.2019

doplnění 5.11.2019

Zapsala : Ing. Škubalová

