

LEGENDA

- KABELOVÉ ROZVODY K OVLADAČŮM OSVĚTLENÍ
- KABELOVÉ ROZVODY ZÁSUVKOVÉ 230VAC
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA SDRUŽENÁ V TRUBKÁCH NA POVRCHU
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA SDRUŽENÁ V TRUBKÁCH V ZEMI


- A- LED REFLEKTOR 53W/230VAC/5950lm/4000K, IP66, TŘÍDA I
+PŘÍPOJOVACÍ BOX IP66
+OCHRANNÁ MŘÍŽKA
DO SVÍTIDLA OSADIT SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 2+3
SVÍTIDLO PŘIPOJENO ŠNÚROU HO7RN-F 3G1,5

- IMPULSNÍ TLAČÍTKO řaz.1/0So, IP44 NA POVRCH
(SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKA)

- ZÁSUVKA 230VAC/16A, IP44 NA POVRCH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C přívod
3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY - ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ
: DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ



Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz		Číslo paré :	Autorizace :
HIP :	MICHAL JUNG		
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Investor :	STATUTÁTNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 36001 KARLOVY VARY; IČ: 00254657		
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Název akce :	VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ U TRÉNINKOVÉ HALY KV ARÉNY ZÁPADNÍ 73, 36001 K.VARY; p.č.138/8, k.ú.TUHNICE	Zakázkové číslo :	2021016
		Měřítko :	1 : 100
		Formát :	3 A4
Část :	D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE	Datum :	03/2021
Název přílohy :	PŮDORYS - EL.INSTALACE	Číslo přílohy :	D.1.4.1-02