


VIZUALIZACE UČEBNA IT – 26 ŽÁKŮ



VIZUALIZACE KABINET – 4 VYUČUJÍCÍ



DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU – 80m2

UČEBNA IT – 26 ŽÁKŮ

Stávající zachovávaná elektroinstalace chodba

Stávající zachovávaná elektroinstalace chodba

KABINET – 4 VYUČUJÍCÍ

šatna


šatna

šatna

nová rampa

hlavní vchod

BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ DATOVÝCH ROZVODŮ UČEBNY:



BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ DATOVÝCH ROZVODŮ KABINETU:

STÁVAJÍCÍ DATOVÝ ROZVADĚČ V 1.PP:

Legenda SLA:

- Podlahová pochází krabice 6 modulová 2x Z 230V, 2-8 x RJ45
- Pod stropní konstrukce pro projektor a zásuvky 2x Z 230V, HDMI, RJ45
- Zemní kabelová trasa v podlaže trubky kopoflex 40-50mm
- Wifi vysílač pod stropem
- Datová 1/2 zásuvka Cat.6 ve společném rámečku s elektro vestavná do zdi, parapetního kanálu, podlahové krabice
- Nástěnná/vestavná HDMI zásuvka + HDMI kabel
- Nástěnná/vestavná USB zásuvka + aktivní propoj
- Autonomní kombinovaný požární detektor se sirénou s možností, externího napájení a napojením na zabezpečovací systém budovy
- Nástěnný datový rozvaděč 18U, včetně pasivních a aktivních prvků napájecího panelu a chlazení
- Nástěnný datový rozvaděč 12U, včetně pasivních a aktivních prvků napájecího panelu a chlazení

ING. JAN BENDA, ÚVALSKÁ 10, K. VARY, 380 08, e-mail: bendaj.projekce@gmail.cz, tel.: 737606582			IČO: 118 78 380 DIČ: CZ7606121886
Zodpovědný projektant:	ING. JAN BENDA	Zakázkové číslo:	30082022
Katastrální území:	RYBÁŘE	Stupeň:	DPS
Stavování území:	KARLOVY VARY	Datum:	2/2023
Obec:	KARLOVY VARY	Formát:	A4
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKOVSKÁ 2035/21, 360 01 KARLOVY VARY			
název stavby:			
Karlový Vary, ZŠ J. Á. Komenského UČEBNA IT, KABINET, PŘÍSTUPOVÁ RAMPA A VNITŘNÍ PLOŠINA			
profese:	D.1.4.4 Slaboproudá elektrotechnika, IT vybavení a zařízení	SO(P):	
oblast výkresu:	PŮDORYS 1.PP	MAPÍtko:	Č.výk.: 1:50 D.1.4.4-01