



Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Závěsné, LED svítidlo, matná AL mřížka direkt/indirekt, UGR<19	1 x LED, 62W, 6800lm, Ra80, 4000K
B	Závěsné, LED svítidlo, matná AL mřížka direkt/indirekt, UGR<19	1 x LED, 40W, 4500lm, Ra80, 4000K
G	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo	1 x LED, 23W, 3400lm, Ra80, 4000K
H	Závěsné, LED svítidlo, matná AL mřížka direkt/indirekt, UGR<19	1 x LED, 54W, 5800lm, Ra80, 4000K

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Světelný rozvod
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20
- Tlačítkový spínač se signální dout., řaz. 1/0S, 10A/250V, IP20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3xPEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Klímešová Miroslava	
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT
Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary		Úvalská 604/2, 360 01 K. Vary
Akce: Oprava elektroinstalace ve škole Jana Palacha 1., 2., 3.nadzemní podlaží budovy J.Palacha 932/20, k.ú. Karlovy Vary		Formát: A4
Objekt: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň: DPS
Název: PŮDORYS 3.NP - SVĚTELNÉ ROZVODY		C. zak.: E-2441
		Datum: 04/2024
		Měřítko: 1:50
		Číslo paré:
		Číslo výkresu: D.1.4 / 08