Napojení všech dveří ze 4.NP až do 1.PP
Nové dveře L 900mm
EI30 DP1
Ovládání od EPS

Instalace finální trasy a kabelů pro prvky 2.etapy

Instalace finální trasy a kabelů pro prvky 2.etapy

Instalace finální trasy a kabelů pro prvky 2.etapy

2.etapa

Nový VT

Indukční smyčka 12cm ve vozovce

napojení závory
1x přívod 3x2,5, 230V/16A

Instalace závory včetně kabelů v rámci 2. etapy

zemní trasa 2x tr. kopoflex 40mm

2x přívod 3x2,5, 230V/16A

1x přívod 3x2,5, 230V/16A

1x přívod 3x2,5, 230V/16A

1x přívod 3x2,5, 230V/16A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	SPOJENÍ S NÁDVOŘÍM
102	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ
103	NÁDVOŘÍ
104	ZÁDVEŘÍ
105	ZÁDVEŘÍ
106	HALA
107	POMOCNÁ PRACOVNA
108	ŠATNA, DÍLNY S UMÝVÁRNOU
109	KABINET PRACOVNÍHO VYUČOVÁNÍ
110	UNIVERZÁLNÍ DÍLNA
111	PŘÍPRAVNA PRACOVNÍHO VYUČOVÁNÍ
112	SKLAD PRACOVNÍHO VYUČOVÁN:
113	ČISTÁ CHODBA
114	CHODBA MANIPULACE LŮŽKOVÉHO VÝTAHU
115	SCHODIŠTĚ
116	SPOJOVACÍ CHODBA S TĚLOCVIČNOU
117	ZÁDVEŘÍ
118	ZÁVĚTŘÍ
119	LŮŽKOVÝ VÝTAH
120	VSTUPNÍ HALA
121	NEČISTÁ CHODBA
122	KOJE ŠKOLNÍKA
123	STROJOVNA VZT
124	ŠATNY 21x
125	KMENOVÁ UČEBNA
126	PRACOVNÍ KOUT
127	PP PŘEDSÍŇ
128	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
129	KABINET
130	SCHODIŠTĚ
131	VÍCEÚČELOVÁ HALA
132	KMENOVÁ UČEBNA
133	PRACOVNÍ KOUT
134	KMENOVÁ UČEBNA
135	PRACOVNÍ KOUT
136	SKLAD
137	PŘEDSÍŇ WC HOŠI
138	WC HOŠI
139	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY
140	WC DÍVKY
141	HYGIENICKÁ MÍSTNOST
142	ÚKLIDOVÁ KOMORA
143	PŘEDSÍŇ WC UČITELŮ
144	WC UČITELŮ
145	KMENOVÁ UČEBNA
146	PRACOVNÍ KOUT

Legenda systému EZS-EPH:
- Ústředna zabezpečení EZS - EPH + AKU18Ah + modul výstupů PG, 8 výstupů + 4x relé
- Sběrnicová LCD klávesnice
- Aktivační tlačítko poplachu (požáru)
- PIR detektor pohybu
- Svorkovací krabice
- Detektor kouře a teploty
- El. magnetická přídrž dveří 12-24V

Legenda evakuačního ozvučení NZS:
- Reproduktor nástěnný dle EN54 100V/1,5-6W
- SYSTÉM NZS v racku 42U vybavený zesilovačů a UPS provedení dle EN-54
- Zdroj hudby (PC,CD,USB) + není součástí projektu
- Mikrofonní stanice provedení dle EN-54 + připojná panel pro zdroj hudby
- Svorkovací krabice E345 s keramickou svork. dle dle EN 54
- kabelová trasa s funkčností schopností při požáru v šířké

Legenda přístupového systému ACS:
- ON-LINE čtečka přístupového systému s IP komunikací
- Tlačítko tísňového otevření dveří
- Obousranný turniket s pamikovou funkcí
- Zálohovaný zdroj 12V/4A + AKU 18Ah

Legenda systému datových rozvodů SÍŤK a CCTV:
- Záznamové zařízení kamerového systému umístěné v rozvaděči RH
- IP BULET kamera vnitřní 3,6mm, WDR, min 2Mpix, IP65 s IR přísvitem 30m, napájení PoE
- Stávající datový rozvaděč RACK dovybavený pro napojený nových zařízení
- Nový datový rozvaděč RACK vybavený pro napojený nových zařízení
- Stávající WIFI vysílače překresleno z projektu STAMP
- Nová Datová zásuvka 2x RJ-45 cat. 6
- Nová Datová zásuvka 1x RJ-45 cat. 6

Legenda jednotného času:
- Nástěnné hodiny jednotného času - pulzní
- Nástěnný školní zvonek jednotného času

Tento výkres je platný pouze v barevném provedení - různé barvy představují jednotlivé podsoubory

Zodpovědný projektant: Klimešová Miroslava	Vypracoval: Ing. Benda Jan	PROJEKTANT AKCE:
Kraj: Karlovarský	Stř. Karlovary Vary	M. Klimešová - 3D PROJEKT
Investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary		Uvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Akce: KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 2.Etapa 3.NP a dveře 1.PP- 4.NP + 3.- 5.Etapa		Formát: 14xA4 / Číslo paré: / Stupeň: DPS / Č. zak.: E-2153 / Datum: 01/2025
Objekt: D1.4b - Elektronické komunikace revize 1/2025		Měřítko: 1:75
Název: Dispozice rozvodů 1.NP - hlavní budova		Číslo výkresu: D1.4b / SL1.1