



LEGENDA – ELEKTRO

- ZEMNÍ KABELOVÁ TRASA – KABELY NN (VO)
V PLASTOVÝCH KORUGOVANÝCH TRUBKÁCH
- KUŽELOVÝ OCELOVÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VO
PRŮMĚR U PATY 186mm, PRŮMĚR DRŮKU NA VRCHOLU 76mm, JMEN.VÝŠKA 8m, VETKNUTI 1,2m
DRŽÁK PRO 2 REFLEKTORY – DELKA 1,5m, NA PRŮMĚR 76mm, MOŽNOST NÁTOČENÍ
2x LED REFLEKTOR – 166W/230V, TR.1, 4000K, 19364lm, PŘEP.OCHRANA, IP66
- KUŽELOVÝ OCELOVÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VO
PRŮMĚR U PATY 186mm, PRŮMĚR DRŮKU NA VRCHOLU 76mm, JMEN.VÝŠKA 8m, VETKNUTI 1,2m
DRŽÁK PRO 3 REFLEKTORY – DELKA 1,5m, NA PRŮMĚR 76mm, MOŽNOST NÁTOČENÍ
3x LED REFLEKTOR – 317W/230V, TR.1, 4000K, 33867lm, PŘEP.OCHRANA, IP66
- PŘÍPOJENÍ STOŽÁRU NA UZEMNĚNÍ
VODIČ FeZnØ10 VEDEN SPOLEČNĚ S KABELY NN
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP67, BLOKOVANO VYPÍNAČEM
- ROZMĚR VÝKOPU PRO KABELY V METRECH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN str.50Hz, 400V/TN–C – přívod
3 NPE str.50Hz, 400V/TN–S
1 NPE str.50Hz, 230V/TN–S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz			Číslo paré :	Autorizace :
HP :	MICHAL JUNG			
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :		
Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 36001 KARLOVY VARY; IČ: 00254657			
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Název akce :	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ p.p.č.290/5, 289/1, 288 k.g.DVORY		Zadávací číslo :	2021017
			Měřítko :	1 : 250
			Formát :	B A4
Část :	D.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Datum :	04/2021
Název přílohy :	SITUACE VO		Číslo přílohy :	D.4–02