



OS1 - SKŘÍŇKA PRO OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém) - V OPĚRNÉ ZDI U VSTUPU
Stupeň krytí:	IP54
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s výklopnou klikou, jednokřídlé
Vnější rozměry:	435 x 460 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	320 x 350 (Šířka x Výška)
Výklenek:	410 x 435 x 180 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 320mm.

Zapojení tlačítek - viz schéma ovládacích obvodů v rozvaděči RVO.

Bc.PAVEL PRUSKÝ PROJEKTY ELEKTRO IČ : 05124166 STUDENTSKÁ 436/56A, KARLOVY VARY 36007 MOBIL : 776 260 979, E-MAIL : prp11@seznam.cz		Číslo paré :	Autorizace :
HIP :	MICHAL JUNG		
Zodpovědný projektant :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Kreslil :	Bc.PAVEL PRUSKÝ	Podpis :	
Investor :	STATUTÁTNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 36001 KARLOVY VARY; IČ: 00254657		
Stupeň dokumentace :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Název akce :	MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ p.p.č.290/5, 289/1, 288 k.ú.DVORY	Zakázkové číslo :	2021017
		Měřítko :	
		Formát :	1 A4
Část :	D.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Datum :	04/2021
Název přílohy :	OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA OS1	Číslo přílohy :	D.4-05