



Poznámka :
Veškeré potrubí a armatury pro termominerální vodu 72°C, min. PN 16, uložení potrubí nerez AISI 304, pomocné konstrukce ocel tř.11

ZPO	HIP	VYPRACOVAL	<div><div>ALFA</div>projekt</div> <div>spol. s r.o. K PANEĽÁRNĚ 172 362 32, OTOVICE U K.VARŮ info@alfa-projekt.com</div>
ING.VODRÁŽKA	ING.DOBIAŠOVSKÝ	ING.DOBIAŠOVSKÝ	
INVESTOR : SPLZaK, Lázeňská 2, Karlovy Vary		STUPEŇ	DPS
K. VARY, VÝMĚNA GRAVITAČNÍHO ŘÁDU TERMOMINERÁLNÍ VODY			VED.STŘ. : ING.PALIVEC
KLADECÍ SCHÉMA POTRUBÍ – ÚSEK 4			DATUM : 04/2025
SO 01 – POTRUBNÍ ROZVODY			MĚŘÍTKO : 1:500
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			FORMÁT 3xA4
			ARCH.Č. : KV-2225-D/01/V-08.4