

## Kocourek František

---

**Od:** Riedl Daniel  
**Odesláno:** 3. září 2013 8:34  
**Komu:** Kocourek František  
**Předmět:** FW: Stará Kysibelská - střecha

---

**From:** Ing. Tomáš Peterka [<mailto:tom.peterka@centrum.cz>]  
**Sent:** Tuesday, August 20, 2013 8:37 AM  
**To:** Riedl Daniel  
**Subject:** Re: Stará Kysibelská - střecha

Dobrý den.

Ve zprávě B je chyba, správně je zpráva F1.1, okna budou s trojsklem, výlez s dvojsklem, ve výkazu výměr je to také takto (takto malá okna s dvojsklem nesplní doporučené hodnoty U, na výlez je nižší požadavek a ani se s trojsklem nevyrábí).

V interiéru bude řešena "jen" úprava ostění střešních oken. Ty případné dozdivky budou prováděny z exteriéru (předpokládám, že dělicí stěny nebudou dotaženy až k současnému bednění, takže po odkrytí skladby by se plynosilikátem dozdivly stěny do úrovně horního líce krokví).

s pozdravem

Ing. Tomáš Peterka  
**PROJECT STUDIO**  
PROJEKTY | POSUDKY | DOZORY  
korespondenční adresa: Ibišková 636, 250 84 Květnice  
tel.: (+420) 739 946 370  
mail: [tom.peterka@centrum.cz](mailto:tom.peterka@centrum.cz)  
web: [www.projekty-posudky-dozory.cz](http://www.projekty-posudky-dozory.cz)  
IČ: 87913976

---

> Od: Riedl Daniel <[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)>  
> Komu: "[tom.peterka@centrum.cz](mailto:tom.peterka@centrum.cz)" <[tom.peterka@centrum.cz](mailto:tom.peterka@centrum.cz)>  
> Datum: 19.08.2013 11:18  
> Předmět: Stará Kysibelská - střecha  
>

Dobrý den,

na základě prostudování projektové dokumentace *Oprava střechy bytového domu Stará Kysibelská 637/27 – 641/17* shledávám:

1. V části dokumentace B - *Souhrnná technická zpráva* - je v prvním odstavci na straně 6 uvedeno, že nová okna budou řešena jako výklopná a budou zasklena **izolačním dvojsklem**.

2. V části dokumentace F1.1 *Architektonické a stavebně technické řešení, Technická zpráva*, je na straně 14 v části textu E. 1. 16. *Výplně* uvedeno, že okna budou zasklena **izolačním trojsklem**. Pouze výlez na střechu bude zasklen izolačním dvojsklem.

Prosím o vysvětlení rozporu.

Zároveň se u této části dokumentace F1.1 chci zeptat, zda chápu dobře, že s prováděnou rekonstrukcí budou prováděny i stavební práce v bytech – str. 8, část textu E. 1. 5. Zděné konstrukce.

Prosím o co možná nejrychlejší odpověď, tak aby nebyl narušen harmonogram zadávacího řízení.

Děkuji

Statutární město  
KARLOVY VARY  
- (14)

  
**Ing. Daniel Riedl**

vedoucí odboru rozvoje a investic

Magistrát města Karlovy Vary

tel: +420 353 118248, 602 129421

e-mail: [d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

**Karlovy VARY°**