
- 1.13 -
Umývárna personál
1.9 m2 | 7.3 m3
24 °C | 573 W
- 1.14 -
WC personál
1.6 m2 | 6.2 m3
20 °C | 1 W
- 1.10 -
Denní sklad
7.5 m2 | 29.2 m3
12 °C | 0 W
- 1.09 -
Sklad nápojů
9.4 m2 | 36.5 m3
8 °C | 0 W
- 1.12 -
Úklid
1.0 m2 | 4.0 m3
19 °C | 0 W
- 1.11 -
Šatna
6.9 m2 | 27.0 m3
20 °C | 343 W
- 1.11 - RADIK KLASIK 11-060050-50- PV10 (6 Otv.) - PV10 (1)
- 1.07 -
myti kuch. n.
4.9 m2 | 19.1 m3
11 °C | 0 W
- 1.06 -
myti stolního nád.
7.2 m2 | 28.0 m3
12 °C | 0 W
- 1.01 -
Zádveří
3.9 m2 | 15.3 m3
9 °C | 0 W
9 °C | 0 W
- 1.15 -
Chodba
32.2 m2 | 125.5 m3
20 °C | 4194 W
- 1.15 - RADIK KLASIK 22 22-090110-50- - A PV10 (6 Otv.) - PV10 (4.70)
- 1.16 -
Zádveří
4.1 m2 | 16.7 m3
8 °C | 0 W
8 °C | 0 W
- 1.15 - RADIK KLASIK 22 22-090110-50- - B PV10 (6 Otv.) - PV10 (4.20)
- 1.17 -
Manipulace
7.9 m2 | 30.8 m3
6 °C | 0 W
6 °C | 0 W
- 1.04 -
Ofis-výčep
16.0 m2 | 62.2 m3
13 °C | 0 W
13 °C | 0 W
- 1.02 -
Salónek
46.1 m2 | 179.7 m3
20 °C | 6373 W
- 1.02 - RADIK 33 PLAN KLASIK 33-050120-80- - B PV10 (6 Otv.) - PV10 (8.60)
- 1.02 - RADIK 33 PLAN KLASIK 33-050120-80- - A PV10 (6 Otv.) - PV10 (9.00 Otv.)
- 1.02 - RADIK 33 PLAN KLASIK 33-050090-80- - A PV10 (6 Otv.) - PV10 (4.90)
- 1.02 - RADIK 33 PLAN KLASIK 33-050090-80- - B PV10 (6 Otv.) - PV10 (4.90)
- 1.18 -
Chodba, schodiště
15.3 m2 | 61.0 m3
1 °C | 0 W
- 1.19 -
Strojovna VZT
19.0 m2 | 75.7 m3
12 °C | 4313 W
- 1.19 - RADIK KLASIK 33 33-090120-50- PV15 (6 Otv.) - PV15 (8.70)
- 1.05 -
Kuchyně
25.9 m2 | 100.9 m3
12 °C | 0 W
- 1.08 -
Sudy
3.2 m2 | 12.6 m3
8 °C | 0 W
Nástěnný infrazářič stiebel-eltron IW 120
příkon=0,4-1,2 kW/230 V
hmotnost=2 kg
umístěn pod stropem nad dveřmi
3-cestná čerpadlová skupina
příkon=50 W/230 V
Směšovací uzel s 3-cestným ventilem a oběhovým čerpadle
dodávka s jednotkou DUPLEX 4000
příkon=100 W/230 V
Připojení jednotky DUPLEX 4000
ke směšovacímu uzlu
Připojení jednotky DUPLEX 3000
ke směšovacímu uzlu
Směšovací uzel 3-cestným ventilem
a oběhovým čerpadlem (dodávka
s jednotkou DUPLEX 3000
Příkon=100 W/230 V
DN 20iz
DN 15iz
DN 10iz
P1
P2
P3
OT
Výdej
Úsek s tuzemské kuchyně
Porcování
±0,000
+1,060
-0,820
-0,650
-1,575
Poznámka: Stávající OT demontovat, demontovat stávající vzduchotechnické jednotky v m.č. 1.02.
_před zahájením provádění, musí být jednotlivé odstíny barev, povrchy, materiály, atd... znovu odsouhlaseny architektem a investorem,
_pozor! všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby),
_všechny jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný standard,
uvedené výrobky lze zaměnit za stejně kvalitní nebo kvalitnější.
HLAVNÍ ARCHITEKT- autor
Ing. arch. Miloslav Bokota
VYPRACOVAL
ZODP.PROJEKTANT
Pavel Tezaur
INVESTOR Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20
PROFESE D.1.1.4. b - technika prostředí staveb - vytápění
bokota architekti
Ing.arch.Miloslav Bokota-autorizovaný architekt ČKA 02501
Česká 6, 360 18, Karlovy Vary,
mail: bokota@volny.cz, tel.:+420775995577
"Lidový dům-restaurace, Stará Role
změna rozsahu rekonstrukce"
SO 01 - Lidový dům
výkres: Půdorys 1.NP
FORMÁT 6xA4
DATUM 9 / 2013
STUPEŇ DPS
Č. ZAKÁZKY 03-2013
MĚŘÍTKO 1:50
Č. V. D.1.1..4.b.03