



## POZNAMKY:

NA ROZVADĚČE BUDE ZPRACOVÁNA NÁSLEDNĚ PROVÁDČÍ DOKUMENTACE DODAVATELE VŠECHNY ROZVADĚČE JE NUTNO UPRSVNIT DLE SKUTEČNÉ REALIZACE STAVBY JEDNA SE HLAVNĚ O DODÁVKY DODÁVEK INTERIERU, TECHNOLOGI, AID, NOUZOVE OSVĚTLENÍ BUDE SVÍTIDLY S PŘÍKROBRÁVY-45minut, označení směru úniku VÁZEV NA SLABOPROUDÉ ROZVODY (MR,P,POČÍTAČOVÁ SÍŤ) BUDOU DLE REALIZACE POZNAMKŮ INVESTORA

HLAVNÍ ARCHITEKT			VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT	
Ing. arch. Miloslav Bokota			Ing. Milan Kraus		Ing. Milan Kraus	
INVESTOR			Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20			
PROFESE			D.1.4. Zařízení silnoproudu a slaboproudu			
Rekonstrukce restaurace v objektu Lidový dům Stará Role dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby						
Obsah: ZAŘELEKTROTECHNIKY						
Kreslil			Vyracoval		Odp. proj.	
			ING. MILAN KRAUS		ING. ARCH.MILOSLAV BOKOTA	
Investor			Statutární město Karlovy Vary,Moskevská 21			
M0			KARLOV VARY	K0	KARLOV VARY	
Stavba			REKONSTRUKCE RESTAURACE V OBJEKTU			
Akce			LIDOVÝ DŮM STARÁ ROLE			
Objekt			K.VARY,ST.ROLE-LIDOVÝ DŮM			
Díleč část			SLABOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY			
Obsah			SCHEMA HL.ROZVODŮ			

b o k o t a a r c h i t e k t i r e k t i	
Ing.arch. Miloslav Bokota - autorizovaný architekt ČKA 02561 Čestná 6, 360 18, Karlovy Vary. mail: tel.:+420779965577	
FORMÁT	-
DATUM	9 / 2013
STUPEŇ	DSP+DPS
Č ZAKÁZKY	04-2013
MĚŘÍTKO	—
D.1.4.d,e	

ING. MILAN KRAUS PROJEKT IČO 4466 5969 Zvonečková 211, tel. 606 656 913 362 11 Jenišov	
Zak. číslo	—
Stupeň	DPS
Formát	—
Měřítko	—
Datum	09/2013
Číslo přílohy	2