cb 02 - NEMOCNICE, SANITKA - HROMOSVOD

měřítko 1:50



LEGENDA:

SB100 - přípojková skříň s přepěťovou ochranou
HOP - hlavní ochranná přípojnice
SZ - zkušební svorka
PJ - pomocný jímač +0,5m/45°
ZT - zaváděcí tyč s izolovaným přechodem l=2250mm
PZT - podpěra zaváděcích tyčí
MV - svorka universální - křížová

POZNÁMKA:

Hromosvod musí být proveden dle ČSN EN 62305-1 až 4.
Objekt je zařazen do třídy ochrany před bleskem LPS III. se vzdáleností mezi svody 15m, poloměr valící koule 45m.
Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy hromosvodu a elektroinstalace Rzmax= 2 ohmy.

Uzemnění je nutno přivařit k ocelové konstrukci objektu.
Všechny spoje v zemi nutno protikorozně ošetřit.

- před zahájením provádění, musí být jednotlivé odstíny barev, povrchy, materiály, atd... znovu odsouhlaseny architektem a investorem.
- POZOR! všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).
- všechny jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný standard, uvedené výrobky lze zaměnit za stejně kvalitní nebo kvalitnější.

HLAVNÍ ARCHITEKT- autor	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	bokota architekti
Ing. arch. Miloslav Bokota	**Klimešová Miroslava**	**Ing. arch. Miloslav Bokota**	Ing.arch.Miloslav Bokota-autorizovaný architekt ČKA 02561 Česká 6, 360 18, Karlovy Vary, mail: bokota@volny.cz, tel.:+420775995577
INVESTOR Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20			
PROFESE **D.1.1.4. e - technika prostředí staveb - siln. elektrotechnika**			

"Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary" dokumentace provedení stavby **SO 02 - CVIČNÉ BUDOVY / CB 02- Nemocnice, sanitka**	**FORMÁT**	**2xA4**
	DATUM	**9 / 2013**
	STUPEŇ	**DPS**
	Č. ZAKÁZKY	**03-2013**
výkres: **HROMOSVOD**	**MĚŘÍTKO** 1:50	**Č. v.** D.1.1.4.e.**02** /SO02-cb02