



Nad Budřánkami II 1841/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, TEL.: +420 734 254 445
E-MAIL: info@euvia.cz URL: <http://www.euvia.cz>

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor“

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 509407

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČ: 00 25 46 57

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma: EU Via, a. s.

Sídlo: Nad Budřánkami II 1841/17, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00

IČ: 28 24 41 17

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

#3

I.

Dodatečné informace na žádost dodavatele

Zadavateli byla dne 29. 4. 2015 doručena žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz

„V objektu Tělocvična v oddílu povlakové krytiny je nesoulad u položek č. 63 a č. 64. Položka č. 63 – Provedení povlakové krytiny střech do 10⁰ fólií VAE nebo EVA rozvinutím a natažením v ploše, mechanické kotvení, přelepení kotev, svaření spojů folie – má výměru 869,64 m², kdežto její specifikace položka č. 64 – fólie hydroizolační střešní z PVC, výztužnou vložkou z pe tkaniny vč. Kotevních prvků – má výměru 1383,43 m². Ve výpočtu výměry je uvedeno 1152,86 × 1,2 – ale z výkresů není zřejmé, jak se k této výměře dospělo.“

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:


Ve výkazu výměr v položce č. 64 - dodávka folie - je uveden chybný výpočet, který k této položce nepatří. V položce č. 64 má být správná výměra: **869,64m² x 1,2 (ztratné) = 1043,57m².**

Položka č. 63 – montáž folie je správně.

V Praze dne 30. dubna 2015

S pozdravem

EU Via, a.s. ①
Nad Buďánkami II č.p. 17
150,00 Praha 5
IČO: 28244117



EU Via, a.s.
Doc. PaedDr. Antonín Leitner, CSc.
Člen představenstva