

Nad Buďánkami II 1841/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: +420 734 254 445 E-MAIL: info@euvia.cz URL: http://www.euvia.cz

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: "Karlovy Vary, ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor"

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 509407

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČ: 00 25 46 57

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma: EU Via, a. s.

Sídlo: Nad Buďánkami II 1841/17, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00

IČ: 28 24 41 17

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

#14



Nad Buďánkami II 1841/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: +420 734 254 445 E-MAIL: info@euvia.cz URL: http://www.euvia.cz

I.

Dodatečné informace na žádost dodavatele

Zadavateli byla dne 6. 5. 2015 doručena žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci k výše specifikované veřejné zakázce.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz

"Prosíme o upřesnění textilních rolet u položek např. "Okno plastové ze dvou dílů, uprostřed výztuha, čtyřkřídlové, otevíravé a sklopné, izolační dvojsklo, bílé kovové kliky, povrch bílý plast, textilní roleta".

Bude roleta na každém křídle a skle sólo, nebo se zavěsí jedna na ostění přes celé okno? Většinou se dodávají žaluzie."

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Okno je jedna položka, sestavená ze dvou dílů, celková šíře je 2,4 m. Proto i roleta bude jedna, šíře 2,4 m, roleta je osazena na strop, nikoliv na rám okna. Textilní roleta je žádána uživateli, je lepší než lamelové žaluzie, které ve školských stavbách trpí poruchovostí.

V Praze dne 7. května 2015

S pozdravem

EU Via, a.s. ①
Nad Bud'ánkami II č.p. 17
150 00 Praha 5

IČO: 28244117

EU Via, a.s.

Doc. PaedDr. Antonín Leitner, CSc.

Člen představenstva