



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6-7

Zadavatel: **Statutární město Karlovy Vary**  
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary  
IČO: 00254657  
Zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

**Smluvní zastoupení veřejného zadavatele:**  
**ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát**  
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5  
IČO: 12493031

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“

Vážený dodavatelé,

shora uvedený zadavatel obdržel dne 21. 7. 2017 níže uvedené dotazy. Tímto zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** (dále jen „ZZVZ“) poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

<b>Dotaz č. 1:</b>	<i>Ve VV 04 – 1. vodovodní přípojka, u položky č. 39. nesedí výpočet. Prosíme o jeho opravení.</i>					
<b>Odpověď</b>	Ve výpočtu položky č. 39 byl bohužel překlep v matematickém výrazu - chyběla desetinná čárka. Následkem toho pak celková výměra vyšla vyšší, než měla.  Opravený výkaz výměr je v příloze tohoto vysvětlení.					
<b>Dotaz č. 2:</b>	V zadávacím VV „Obnova G4“ je v Rekapitulaci stavby část <b>6 Kácení dřevin</b> K této části však není list č. 6 s položkami.  <b>Dotaz:</b> Doplní zadavatel položky k části 6 Kácení dřevin ve VV „Obnova G4“ nebo není kácení dřevin součástí VZ?					
<b>Odpověď</b>	Součástí předmětu této veřejné zakázky není kácení dřevin, pouze jejich přesazení.					
<b>Dotaz č. 3:</b>	V zadávacím VV G1 v části 1.1 b jsou tyto položky:					
	40	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	1 594,77
	42	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	287 058,96

	Domníváme se, že tyto položky by měly mít shodnou výměru.					
	<b>Dotaz:</b> Uvede zadavatel správnou výměru u těchto položek?					
<b>Odpověď</b>	Opravený výkaz výměr je v příloze tohoto vysvětlení.					
<b>Dotaz č. 4:</b>	V zadávacím VV G1 v části 1.1 b je tato položka:					
	53	K	949421822R	Ochranná plachta střechy proti zatečení při výměně krytiny	m	157,70
	<b>Dotaz:</b> Je správně měrná jednotka v metrech běžných?					
<b>Odpověď</b>	Opravený výkaz výměr je v příloze tohoto vysvětlení.					
<b>Dotaz č. 5:</b>	V zadávacím VV G1 v části 1.1 b je tato položka:					
	56	K	959231115R	Kanálky větrací kompletní vč zemních prací s uskládkováním ze zdiva do ztraceného bednění s PZD stropem na L úhelnících s mazaninami, izolacemi ad. příslušenstvím.	m	50,96
	<b>Dotaz:</b> Upřesní zadavatel obsah této agregované položky včetně materiálů a výměr?					
<b>Odpověď</b>	Opravený výkaz výměr je v příloze tohoto vysvětlení.					
<b>Dotaz č. 6:</b>	V zadávacím VV G1 v části 1.1 b jsou tyto položky:					
	61	K	985223212	Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3	m3	9,352
	62	M	583807620	kámen lomový pro zdivo kyklopské	m2	2,806
	K Výměře přezdívání v m3 nesedí výměra dodávky kamene v m2.					
	<b>Dotaz:</b> Žádáme zadavatele o specifikaci lomového kamene a určení požadovaných rozměrů. Upřesní zadavatel výměry těchto položek?					
<b>Odpověď</b>	Opravený výkaz výměr je v příloze tohoto vysvětlení (byl doplněn příplatek na úpravu kamene).					
<b>Dotaz č. 7:</b>	V zadávacím VV G1 v části 1.1 b je tato položka:					
	131	M	583890329R	krytina břidlicová jednoduché krytí šupinový kosočtverec 20x34 cm	kus	5 456,73
	V technické zprávě je ke krytině uvedeno: Krytina z břidlice (dva odstíny – černý a šedozelená) na jednoduché krytí ve vodorovných řadách. Skladba krytiny dle historických fotek – bordury, vzory.					
	<b>Dotaz:</b> Žádáme zadavatele o upřesnění typu a rozměru břidlicové krytiny a určení poměru jednotlivých barev.					
<b>Odpověď</b>	Rozměr a popis krytiny viz tabulky skladeb, poměr barevnosti cca do 20%.					

<p><b>Dotaz č. 8:</b></p>	<p>V zadávacím VV G1 v části 1.1 b je tato položka:</p> <table border="1" data-bbox="368 230 1401 271"> <tr> <td>220</td> <td>M</td> <td>597614400</td> <td>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm</td> <td>m2</td> <td>84,060</td> </tr> </table> <p>K této položce jsme nenašli odpovídající položku montáže.</p> <p><b>Dotaz:</b> Doplní zadavatel položku montáže k dodávce dle pol. č. 220?</p>	220	M	597614400	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm	m2	84,060						
220	M	597614400	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1 cm	m2	84,060								
<p><b>Odpověď'</b></p>	<p>Montáž je v položce č. 218 (84,060 m2 což je součet pol. 219+220 bez ztratného).</p>												
<p><b>Dotaz č. 9:</b></p>	<p>V Technické zprávě je uvedeno, že bude v hygienickém zázemí proveden keramický obklad. Ve VV jsme nenašli položky na montáž a dodávku keramických obkladů.</p> <p><b>Dotaz:</b> Doplní zadavatel položky na montáž a dodávku keramických obkladů?</p>												
<p><b>Odpověď'</b></p>	<p>V technické zprávě kapitola 8. Povrchy stěn, část Malby je uvedeno .... V 2. NP v místnostech 2.05, 2.06 a části 2.04 bude proveden kvalitní omyvatelný nátěr stěn s vysokou odolností při čištění. Taktéž bude proveden v 1. NP na hygienickém zázemí (umývárna, předsíně apod.). Projekt předpokládá, že keramické obklady budou nahrazené právě tímto omyvatelným nátěrem, proto není v keramický obklad ve VV, ale pouze omyvatelný nátěr (s vlastnostmi viz výše).</p>												
<p><b>Dotaz č. 10:</b></p>	<p>V části SO 01 jsme nenašli Výpis svítidel.</p> <p><b>Dotaz:</b> Doplní zadavatel Výpis svítidel?</p>												
<p><b>Odpověď'</b></p>	<p>Tabulka svítidel nebyla omylem přiložena k zadávacím podmínkám, a je proto příkládána v příloze tohoto vysvětlení.</p>												
<p><b>Dotaz č. 11:</b></p>	<p>V části SO 02 ve VV „Obnova GV 2“ jsou v listě 2.1 tyto položky:</p> <table border="1" data-bbox="368 1400 1401 1487"> <tr> <td>12</td> <td>M</td> <td>749101060</td> <td>lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo</td> <td>kus</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>M</td> <td>749101510</td> <td>stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm</td> <td>kus</td> <td>2,000</td> </tr> </table> <p><b>Dotaz:</b> Upřesní zadavatel typ těchto výrobků?</p>	12	M	749101060	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	2,000	14	M	749101510	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	2,000
12	M	749101060	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	2,000								
14	M	749101510	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	2,000								
<p><b>Odpověď'</b></p>	<p>Typ mobiliáře je zobrazen na fotografiích v příloze tohoto vysvětlení.</p>												
<p><b>Dotaz č. 12:</b></p>	<p>V tabulce dveří není u hladkých dveří označených DN 8 -12,15,19, 20 uvedena kce dveří a povrch.</p> <p><b>Dotaz:</b> Žádáme o specifikaci kce a povrchu těchto hladkých dveří.</p>												
<p><b>Odpověď'</b></p>	<p>Dveře D/N 8-12, 15, 19, 20 hladké s voštinovou konstrukcí, rám smrk, náklížek bukový, vrchní buková dýha s nátěrem v šedoběžovém odstínu, výplň z lehčené dřevotřískové desky, bez polodrážky se skrytým závěsem. V místě zámku a závěsů rám zesílen.</p>												

Vzhledem k tomu, že to v souladu s **§ 99 odst. 2 ZZVZ** povaha změny nevyžaduje (jedná se pouze o jednoduché úpravy výkazu výměr a dále pouze o vysvětlení nejasností) zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Současně se nejedná o takovou změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

**V Praze dne 26. 7. 2017**



---

**JUDr. Vladimír Tögel – advokát  
Zástupce zadavatele**

*Přílohy: K.Vary - Goethova vyhlídka - Přípojka vody a kanalizace [zadání]  
K.Vary - Goethova vyhlídka - Přípojka vody a kanalizace  
Obnova Goethovy vyhlídky část 1- objekt vyhlídky [zadání]  
Goethova vyhlídka -osvětlení vnejsi  
Goethova vyhlídka, interier, kniha svítidel  
Fotografie k dotazu č. 11*