



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně“

ze dne: 29.8.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary - p Jiří Koblížek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula, p.Hybnerová P.
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Ivan Černý
- za KLIMA-ELEKTRON s.r., Strahovská 170, 360 01 Karlovy Vary-Olišová Vrata - p. Nuc P.
- za GASTRONOMIK KV s.r.o. Závodu míru 208/46, 360 17 Karlovy Vary, Stará Role - p.Miroslav Reich

I. Prohlídka stavby

- dokončena montáž VZT
- dokončeno osvětlení
- provádí se montáž gastrotechniky

II. Kontrola úkolů z KD číslo 7

- 1) splněno, zhotovitel provedl odbourání zděného podstavce v místnosti měření vod a zednický začistí prostory
- 2) splněno, zhotovitel zednický začistil všechny prostory ve stropěch v IPP
- 3) splněno, zhotovitel jako VP provedl malby v jídelně a družině (chodba-šatna)

II. Kontrola úkolů z KD číslo 6

- 1) splněno, zhotovitel provedl jako VP úpravu zavěšení tkaninové vyústky VZT v části jídelny pod stropem
- 2) splněno, zhotovitel provedl okapový chodník u nové stěny vyústění VZT ve stejném provedení jako stávající na objektu jídelny-kuchyně
- 4) splněno, zhotovitel provedl nátěr soklu schodiště do IPP v oranžové barvě (stejný odstín jako obklad v kuchyni)
- 5) splněno, zhotovitel provedl nátěry nových ocelových zárubní v oranžové barvě (stejný odstín jako obklad v kuchyni)

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 3) splněno, zhotovitel nově umístil zařízení na nápoje mimo sloup do sestavy výdejního místa

III. Další postup prací

- dokončení montáže gastrotechniky
- zprovoznění VZT

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel upraví otvory ve stěnách kolem prostupů VZT ve výdeji
- 2) zhotovitel protokolárně proškolí popř. zaučí odpovědné zaměstnance kuchyně s obsluhou VZT, gastrotechniky a ostatních zařízení kuchyně
- 3) zhotovitel pro předání dokončeného díla připraví doklady (dokumentaci skutečného provedení, záruční listy na dodané zařízení, revize elektro, revize plynu, protokoly na tlakové zkoušky vody, těsnosti kanalizace apod.)

Vysvětlivky: VP-vícepráce, MP-méně práce, SDK-sádkokartonová konstrukce, VZT-vzduchotechnika, ÚT-ústřední topení, GP-generální projektant, AD-autorský dozor, PD-projektová dokumentace, BOZP-bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Další kontrolní den se již nebude konat. Přejímací řízení se uskuteční v úterý **5.8.2017** od **8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 29.8.2017

Obdrželi:

Mgr.Jan Poula
Ing.Jan Dušek
Jiří Koblížek
Ing.Ivan Černý
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl

poulaj@zskvary.cz
dusek@bpo.cz
koblizek@stasko.cz
cernyivanpl@atlas.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

ředitel ZŠ
projektant
stavbyvedoucí
koordinátor BOZP
1.náměstek primátora
vedoucí ORI

