


# ROZVADĚČ RKS



POZN.:  
ROZVADĚČ: NÁSTĚNNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41  
TYP: GE - ARIA 43 / 831035  
ZÁMEK PROFILOVÝ PŮLCYLINDRICKÝ SE DVĚMI KLÍČI V2432-E / 832471  
RÁM VYJÍMATELNÝ S LIŠTAM DIN / 831041 / 2x 24M  
DESKA KRYCÍ POLYESTER / 831040  
ROZMĚR: 415 X 315 X hl.170mm  
KRYTÍ: IP 66  
INSTALOVANÝ PŘÍKON: Pj = 1 kW  
SOUDOBY PŘÍKON: Ps = 1 kW  
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951					<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> Drahomír Holoubek Žavodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE		
Objednatel:							
Investor: Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary							
KÚ:	Karlovy Vary	OÚ:	Karlovy Vary	St.Ú:	Karlovy Vary	Formát	
Stavba:  KARLOVY VARY , HORNÍ NÁDRAŽÍ  ÚPRAVA PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU					Datum		01 / 2018
					Čís.zakázky		31 / 17
					Proj.stupeň:		PDPS
Objekt:	B4.1 - KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN						
Dílič část:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah:	ROZVADĚČ RKS						B4.1.7

ROZVADĚČ RKS

