



POZN.1:  
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 1+N+PE stř. 50Hz, 230V / TN-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:  
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.2  
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3 , ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:  
AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLIVY,

LEGENDA ZNAČEK:

- VEDENÍ - SDRUŽENÁ TRASA
- VEDENÍ PRO SVĚTELNÉ OBVODY
- ZEMNIČ FEZN D10 (FEZN 30x4mm)
- SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ
- SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				
Investor: Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36120 Karlovy Vary				
KÚ: Karlovy Vary	OÚ: Karlovy Vary	St.Ú: Karlovy Vary	Formát	
Stavba: <div>KARLOVY VARY , HORNÍ NÁDRAŽÍ</div> <div>ÚPRAVA PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU</div>			Datum	01 / 2018
			Čís.zakázky	31 / 17
			Proj.stupeň: PDPS	
Objekt: B4.3 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Měřítko:	Číslo výkresu:
Dílčí část: kabely 1kV				
Obsah: ZASTÁVKA - PŮDORYS			1:50	B4.3.4