

Váš dopis značky / Ze dne
18SP007

Naše značka
676147/16/CKV/SS0-1

Vyřizuje / Tel.
Basler Rudolf / 607 866 142

Datum
18. 4. 2018

STAVplan – CZ s.r.o.
Ing. Petra Šmejkalová

Věc: Karlovy Vary, Ondříčkova – stavební úpravy komunikace

K předložené PD stupeň DSP + PDPS Vám zasíláme následující připomínky:

1. Z důvodu zrušení stávajícího chodníku a nahrazení poježděnou plochou požadujeme provést dodatečné zahloubení podzemního vedení SEK včetně dostatečného zásypu pískem(jemného materiálu) tak, aby při zřizování nových konstrukčních vrstev poježděných ploch nedošlo k poškození podzemního vedení SEK.
2. Před záhozem(zakrytím) musí být provedena kontrola, zda nedošlo k poškození podzemního vedení a byla dodržena ČSN 73 6005.
3. Navrženou úpravu podzemního vedení SEK, která je součástí výše uvedené stavby, provede její vlastník, spol. CETIN na základě závazné objednávky od investora, případně dodavatele stavby.

Toto vyjádření je vydáno v návaznosti na „Vyjádření o existenci PVSEK“ č.j. 676147/16/CKV/SS0 a je jeho nedílnou součástí.

S přátelským pozdravem

Rudolf Basler
Pracoviště ochrany a správy sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

